

NAŠE ZNAČKA
PM-20423/2021/5504

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 4. 5. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – „Baťův kanál, Valcha - jez Sudoměřice, oprava opevnění“

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Baťův kanál, Valcha - jez Sudoměřice, oprava opevnění“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V PD je uvedeno dočasné převedení vody ocelovým potrubím a ve výkazech výměr je požadované potrubí korugované PP SN 12. Jaké potrubí má být naceněno?

Odpověď:

Dodržte výkaz výměr, tedy požadavek na potrubí korugované PP SN 12.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.