



# Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

Ing. Vít Pučálek  
M. Bureše 809  
572 01 Polička

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
Č. j. HI 26219/2020/SÚ

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2020/021626

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Jakub Medek/669

HRADEC KRÁLOVÉ  
3.6.2020

## **VD Seč, oprava podhledu římsy na vzdušné straně hráze**

Dne 27.5.2020 jsme obdrželi vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované Ing. Vitem Pučálkem se jedná o zajištění řádného technického stavu železobetonových konstrukcí vetknutých do návodního líce hráze. Jedná se o spodní líce ŽB konstrukcí pod strojovnou, pod římsami balkonů spodních výpustí a balkónu vodárenského objektu. Předmětem projektu je zajištění těchto konstrukcí sanací výztuže a sanací betonových konstrukcí tak, aby bylo zamezeno další degradaci konstrukcí. Stavba se nachází na pozemcích p.č. 481/11, 1191 v k. ú. Seč a na pozemku p.č. 448 Proseč u Seče. Na VD Seč je vodárenský odběr, který má stanovené ochranné pásmo vodního zdroje. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti hranice I. ochranného pásma vodního zdroje.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL\_0995\_J - Nádrž Seč na toku Chrudimka, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 658757, X: 1082020.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Před zahájením prací je nutné naši organizaci předložit k odsouhlasení havarijní plán stavby. Tento dokument bude následně schválen příslušným správním úřadem.
- Rekonstrukce bude probíhat na hranici I. ochranného pásma vodního zdroje VD Seč a veškeré práce tomu musejí být přizpůsobeny (zamezení spadu na vzdušný líc hráze, zabezpečení všech materiálů proti splachu do voní nádrže aj.). Zejména musí dojít k eliminaci negativního jakostního ovlivnění vodárenského odběru.
- Požadujeme, aby pro plnění mechanizace byly při stavbě užívány v maximální míře ekologicky nezávadné a snadno odbouratelné pohonné hmoty a oleje. Jejich plnění musí být zajištěno mimo prostor staveniště.
- Dotčenou činností nebude ohrožena jakost povrchových vod. Upozorňujeme, že cca 10 km pod

posuzovanou lokalitou se nachází vodní nádrž Křižanovice s významným vodárenským odběrem mimo jiné pro města Chrudim a Pardubice.

- Požadujeme oznámit zahájení a ukončení prací Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Pardubice (úsekový technik Jiří Škarka – mob.: 602 122 406, email: skarkaj@pla.cz).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje