Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Závod Roudnice nad Labem
Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem

TELEFON	416 805 511
FAX	416 805 502
E-MAIL	labe-z3@pla.cz
IČ	70890005
DIČ	CZ70890005
Bankovní spojení:	ČSOB Hradec Králové
č.ú.	103914702/0300
IBAN	CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík:	spis. zn. A, 9473 vedená u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE	ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE/LINKA	ROUDNICE NAD LABEM
		Ing. Drahozal/518	11. 05. 2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

Název:	**Budova Štětí č.p. 108, oprava budovy**
Číslo akce:	**133170036**
Předpokládaná cena v Kč bez DPH:	610 000 Kč
Identifikační údaje o zadavateli:	
Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí
IČ	70890005
Režim veřejné zakázky:	VZ Malého rozsahu
Druh zadávacího řízení:	VZMR s uveřejněním výzvy

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

1)
Dotaz:
Oddíl M21 Elektroinstalace. Chybí projekt na udělení cenové nabídky na provedení hromosvodové soustavy.

Odpověď:
Dojde k demontáži stávajících hromosvodů a namontování nové soustavy, jímací soustava z drátů fezn ø8 mm na podpěrách v délce přibližně 105 m s pomocnými jímači z drátu fezn ø8 mm, l=0,6 m, vše dle nové ČSN EN 62305, dále bude nová soustava napojena na stávající svody, které jsou ještě dle staré ČSN 341390, kompletní soustava musí být potvrzena provedením revizního protokolu.

2)
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 5. 2021 do 10:00

Článek 7. Zadávacích podmínek se mění následovně:

7. Lhůta o místo pro podání nabídky

Datum a hodina: **21. 5. 2021 10:00**
Nabídky musí být podány pouze elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Jan Zajíc
Digitální podpis:
11.05.2021 08:02
Ing. Jan Zajíc
ředitel závodu