



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2021/024519

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
24.05.2021

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky

Modernizace monitorovacího systému přehrad Povodí Labe

Identifikační údaje o zadavateli

Název
Sídlo
IČ
Forma a limit veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
70890005
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení

Na základě prohlídky místa plnění ze dne 20.05.2021, zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace. Jiné dotazy nebyly vzneseny.

1)

Dotaz:

Je možné využít demontované datové radiomodemy v rekonstruovaných měřicích stanicích?

Odpověď:

Stávající datové radiomodemy jsou v průměru 10 až 15 let staré a z toho důvodu požadujeme ve stanicích použít nové radiomodemy. To se týká monitorovacích stanic typu č. 1. Monitorovací stanice typu č. 2 budou v rámci rekonstrukce vybaveny novou telemetrickou jednotkou s přenosem dat pomocí GSM/GPRS mobilní sítě tak, jak je napsáno v zadávací dokumentaci.

2)

Dotaz:

Jak máme stanovit cenu HW komponent v dnešní době, kdy se ceny HW nekontrolovaně navyšují?

Odpověď:

Stanovení nabídkové ceny je zcela v gesci zhotovitele s tím, že cena díla u I. etapy je konečná a nelze ji následně navyšovat např. z důvodu inflace nebo růstu cen HW komponent.

U cen za provedení II. etapy díla daných cenovou nabídkou zhotovitele je dle článku 5.1. smlouvy zhotovitel oprávněn každoročně, vždy od 1.1., zvýšit dohodnutou výši o výši inflace dle indexu růstu spotřebitelských cen (ISC) Českého statistického úřadu za uplynulý kalendářní rok, pokud tento index překročí 1,5%.

3)

Dotaz:

Kdy budou dodavateli předány přepočtové parametry pro počítané veličiny?

Odpověď:

Přepočtové parametry (křivky závislosti mezi kótou hladiny a objemem nádrže, kótou hladiny a průtoky přelivy, vodním stavem a průtokem, vzorce výpočtů odvozených veličin TBD apod.) budou předány vybranému zhotoviteli minimálně 90 dní před termínem předání modernizovaného monitorovacího systému každého vodního díla do zkušebního provozu.

4)

Dotaz:

Jak budou přidělovány IP adresy dodaným novým HW komponentám?

Odpověď:

IP adresy přiděluje objednatel. Zhotovitel předá objednateli seznam zařízení, pro které bude vyžadovat přidělení IP adres. Objednatel následně nejpozději do 14 dnů předá zhotoviteli seznam přidělených IP adres pro tato zařízení.

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html