

**Věc: Mlýnský náhon, Horní Moštěnice, optimalizace toku**

**Vyjádření Správy železnic – Správy elektrotechniky a energetiky  
(SEE) – OŘ Olomouc:**

spis zn./č.j.: SEE-854-2020

**Ing. Tomáš Vašíček, VPI SP, [VasicekT@spravazeleznic.cz](mailto:VasicekT@spravazeleznic.cz), 606 720 423:**

Před zahájením zemních prací nutno odborně vytyčit zemní vn kabel 6kV, hloubkově zaměřit a zabránit jeho poškození.

### **Přílohy:**

6kV

V Olomouci dne: 28.8.2020

Zapsal: Ing. Tomáš Vašíček

### **Kontakt na vytyčení:**

**Martin Beran, mistr 6 kV, OE Hulín, 725 392 907**

### **Podmínky pro provádění prací v ochranných pásmech kabelů a zařízení SEE:**

Při provádění zemních prací, které mohou ohrozit podzemní vedení VN a NN a zařízení Správy železnic v blízkosti těchto vedení a zařízení, je Vaše organizace povinna učinit veškeré opatření, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- a. před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemních vedení VN a NN a zařízení Správy železnic přímo na staveništi
- b. uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- c. prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení /zařízení/
- d. upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace
- e. aby stavební objekt nebyl postaven nad kabelovým vedením NN a VN, ani v ochranném pásmu 1 m na každou stranu od vnějšího pláště kabelu
- f. upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5m po každé straně vyznačené trasy, aby nepoužívali žádných mechanizačních a hloubících strojů
- g. při křížení s kabely Správy železnic nutno dodržet platné normy
- h. aby odkryté podzemní vedení VN, NN /zařízení/ bylo řádně zabezpečeno proti poškození
- i. aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím /záhozem/
- j. aby organizace provádějící zemní práce vyzvala zdejší SEE k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení /zařízení/ viditelně poškozeno

k. aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního vedení VN a NN a zařízení SFE, která vydala toto vyjádření

l. aby bylo hlášeno ukončení stavby

m. aby byly dodrženy podmínky ochranného pásma stanovené zákonem 458/2000 Sb. n. v případě provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelů vn je nutné si předem vyžádat souhlas místního správce el. zařízení SFE, domluvit předem termín napěťové vyluky a dbát jeho pokynů pro práci v ochranném pásmu zařízení vn.

o. po dobu prací zapanelování tras zemních kabelů vn na všech místech přejíždění stavební a dopravní technikou

p. další podmínky:

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci potvrzenou Správou železnic a pro rozsah prací na ní vyznačených. Pozbývá platnosti spolu s územním rozhodnutím – stavebním povolením. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí /stavebního povolení/ je nutno žádat o nové vyjádření o existenci vedení VN, NN a zařízení Správy železnic.