

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 20867/2020-SŽ-OR OLC/KIJ

Č. spisu 274/2017/OPD

Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Jiří Klimeš

Telefon

Mobil +420 607 097 778

E-mail Klimesj@spravazeleznic.cz

Datum 22. října 2020

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

Kapusty 27

690 06 Břeclav

Souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc (dále jen „Správa železnic“ a „OR Olomouc“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

Souhrnné stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu:

Název stavby: Mlýnský náhon, Horní Moštěnice, optimalizace toku

Trať: Břeclav – Přerov, žkm 179,490 – 179,505, v min. vzdálenosti 12 m od osy krajní koleje, oboustranně

TÚ: 2401

Stavebník/Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno

Podle předložené dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení se jedná o úpravy stávajícího koryta Mlýnského náhonu v k.ú. Horní Moštěnice. Stavba zahrnuje opravy a úpravy stávajícího koryta vodoteče Mlýnského náhonu, které spočívají v opravě nátrží, zpevnění dna a odtěžení nánosů z koryta. Stavba se bude nacházet v ochranném pásmu dráhy.

Správa železnic, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy s o u h l a s í za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. V území dotčeném stavbou se nachází podzemní vedení Správy železnic a ČD-Telematika a.s. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník o vytyčení kabelů. Zásíláme Vám vyjádření k sítím OR Olomouc správy elektrotechniky a energetiky č.j. SEE-854-2020 ze dne 28. 8. 2020. Vyjádření ČD-Telematiky a.s. č.j. 1202015174 ze dne 25. 8. 2020 bylo zasláno samostatně na adresu žadatele. Požadujeme dodržet veškeré podmínky těchto vyjádření.
2. Dále upozorňujeme na kabely OR Olomouc ve správě SSZT. Trasa kabelů je orientačně zakreslena v příložené situaci. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník o vytyčení kabelů. Objednávku na přesné vytyčení kabelů zašlete v předstihu nejméně 14-ti dnů na naši adresu, pro urychlení je možné poslat e-mailem na adresu: hojgrova@spravazeleznic.cz. V objednávce uveďte č.j. tohoto vyjádření. Nejméně 15 dnů před zahájením prací předložte kopii objednávky a toto vyjádření vedoucímu provozního střediska Otovi Ščuglíkovi, tel. 606 038 352, který Vám zajistí vytyčení. Splatnost vydané faktury je 14 dní od vystavení.

3. Kabelové trasy, které se nacházejí v blízkosti plánovaných stavebních prací, je nutné zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození pojížděním stavebních mechanismů.
4. Stavbou nesmí být dotčeny pozemky Správy železnic. Zároveň na nich nesmí být ukládán žádný materiál a to ani dočasně.
5. V blízkosti úprav koryta vodoteče se nachází propustek pod železniční tratí ev. km 179,480. Uvedený propustek nesmí být stavbou nijak dotčen.
6. Stavební mechanizace ani zařízení stavenišť nesmí zasahovat do prostoru železniční trati bližšího jak 3,0 m od osy koleje.
7. Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa výše uvedené železniční trati, provozuschopnost drážních staveb a zařízení a bezpečnost a plynulost železničního provozu.
8. Stavebník bude respektovat Vyhl. č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah). Realizaci stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.
9. Žádáme o písemné oznámení data, min. 15 dnů před zahájením stavebních prací na Správu železnic, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Stavebním dohledem za Správu železnic bude určeno Provozní středisko Správy tratí, traťový okrsek **Hulín** (vedoucí provozního střediska p. Roman Slaměník, Slamenik@spravazeleznic.cz, tel.: 602 718 569). Před započítím prací zde projednejte stavbu, popř. předejte příslušnou dokumentaci. Před ukončením stavebních prací provede investor a stavební dohled Správy železnic zápis o ukončení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy, který zašle na OŘ Olomouc, úsek náměstka ředitele pro techniku - odbor přípravy staveb.
10. Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas **Drážního úřadu** ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o drahách, v platném znění. Na žádost stavebníka bude Drážním úřadem v Olomouci, Nerudova 1, vydán Souhlas se stavbou ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., ještě před vydáním společného územního rozhodnutí a stavebního povolení příslušným stavebním úřadem.
11. Kopii uvedeného souhlasu ke zřízení stavby vydaného **Drážním úřadem** (vč. kopie ověřeného výkresu situace stavby) požadujeme dodat na Správu železnic, OŘ Olomouc, úsek náměstka ředitele pro techniku - odbor přípravy staveb.

Jako účastník řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek společného územního rozhodnutí a stavebního povolení jako nezbytně závazné**, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.), je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen požádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

S pozdravem

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[045]

Ing. Ladislav Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

12. 10. 2020

Přílohy

Příloha 1 – Vyjádření OŘ Olomouc - správy SEE č.j. SEE-854-2020 ze dne 28. 8. 2020
Příloha 2 – Situace se zákresem kabelů SSZT

