

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Pozemkový úřad Písek

Sídlem: Nádražní 1988
397 01 Písek

Název veřejné zakázky: Polní cesty SR4 a
N9 v katastrálním území Chvaletice u Protivína

Číslo jednací: 175986/2012-MZE-130718


Spisová značka: 2VZ44455/2012-130718

Zastoupený: Ing. Benem Slávikem,
pověřeným výkonem funkce
ředitele Pozemkového úřadu
Písek

IČ: 00020478

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 21 odst. 1
písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (**dále jen „zákon“**)



DODATEČNÁ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

textová část

dle ust. § 49 zákona.

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 1. 10. 2012 žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky.

Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů poskytuje tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

- Dotaz č. 1:** Prosíme o doplňující informace na výstavbu polních cest SR 4 a N9 v k.ú. Chvaletice u Protivína. V projektové dokumentaci u obou cest se uvádí podklad z MZK v tl. 15 cm. Ve výkazu výměr je podklad z minerálního betonu v tl. 15 cm. Co se má z těchto dvou rozdílných konstrukcí ocenit?



- **Odpověď na dotaz č. 1:** Prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny je vždy výkaz výměr. V případě konstrukce polních cest SR 4 a N 9 v k. ú. Chvaletice u Protivína - minerální beton je jiným názvem pro mechanicky zpevněné kamenivo (MZK).

S pozdravem

V Písku dne 2. 10. 2012

Otisk úředního razítka

Ing. Beno Slávik

Pověřený výkonem funkce ředitele
Pozemkového úřadu Písek