

**Záznam z jednání na akci
„Zlatý potok, Třemošnice, oprava stupňů, ř.km 2,530 a 2,580“
konaného dne 16. června 2020 na místě stavby.**

Přítomni:

- Dle prezenční listiny

Na jednání bylo dohodnuto toto:

ř.km 2,530

- Po provedené sondě bylo zjištěno, že se pod stávajícím „skluzem“ nachází původní konstrukce vývaru (cca 50 cm kamenná dlažba do betonu a říční sediment).

Povodí Labe s.p. navrhuje:

- Odstranit stávající „skluz“ a obnovit původní vývar vč. ukončovacího prahu.
- Zástupce CHKO Železné Hory návrh tohoto řešení projedná s vedením a sdělí jejich stanovisko.

ř.km 2,580

- Bude vytěžen stávající sedimentu nad přelivnou hranou a tím zvýšení retenční schopnosti přehrážky (stupně).
- Nad stupněm bude odstraněna stávající poškozená ŽB parapetní deska. Následně bude vybudována nová ŽB parapetní deska, která bude přesahovat přes nově vybudovanou desku. Délka 20,0 m, šířka 1,4 m a tloušťka 0,4 m. Deska bude vyztužena ocelovou svařovanou sítí. Deska bude ke stupni přichycena pomocí ocelových trnů osazených na chemickou kotvu.
- Z dlažby na vzdušném líci stupni bude odstraněno původní spárování, dlažba bude očištěna, vyčištěny spáry a vyspárována cementovou maltou. Plocha spárování 44 m².
- Pod stupněm dojde k odstranění stávajícího sedimentu a zpevnění stávajícího vývaru doplněním kamenné rovnaniny o velikosti 200 kg. Opevnění vývaru přímo přilehající ke stupni bude provedeno z kamene do betonu.
- Pod stupněm na pravém břehu bude přespárována stávající dlažba. Z dlažby bude odstraněno původní spárování, dlažba bude očištěna, vyčištěny spáry a vyspárována cementovou maltou. Plocha spárování 23 m².
-

Dále bylo dohodnuto:

- Veškerá přebytečná zemina bude odvezena na skládku s poplatkem. V PD bude uvedeno: „Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy. O uložení odpadů musí být veden záznam“.

- V PD bude uvedeno: „*Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob odvodnění staveniště*“. Např. zajímkování a převedení troubou.
- Projektant projedná přístupy ke staveništi s vlastníky pozemků.

Zapsal: O. Pavlíček