



Vodohospodářská společnost  
Vrchlice – Maleč, a. s.

Ku Ptáku 387  
284 01 Kutná Hora  
tel. + 420 327 588 111  
info@vhskh.cz  
www.vhskh.cz

Pan  
Ing. Luděk Halaš  
Bieblova 171/36  
613 00 Brno

č. j.: 20200803/TPČ

Vyřizuje: Hana Konopová/l. 115

V Kutné Hoře dne 29.9.2020

**Věc: „NZM Čáslav – Zřízení dešťové kanalizace v k.ú. Čáslav“ – vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení**

Stupeň projektové dokumentace: DUR, DSP

Projektant: Ing. Luděk Halaš, Bieblova 171/36, 613 00 Brno-Černá Pole

Číslo projektu: 16/20

Investor: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení: „NZM Čáslav – Zřízení dešťové kanalizace v k.ú. Čáslav“.

Popis stavby: Projektová dokumentace řeší výstavbu nové dešťové a splaškové kanalizace v areálu pobočky Národního zemědělského muzea Čáslav. Stávající jednotná kanalizace bude v centrální části areálu (u budovy „A“) rozdělena na kanalizaci splaškovou a dešťovou. Nově bude vytvořena oddílná kanalizace s likvidací dešťových vod vsakováním do otevřené vsakovací krajinnotvorné nádrže. Splaškové vody budou svedeny novou splaškovou kanalizací do stávající stokové sítě v areálu.

SO 01 - Splašková kanalizace - splašková kanalizace bude z potrubí PVC DN 250, SN 8, délky 156,65 m.

SO 02 - Dešťová kanalizace - dešťová kanalizace bude z potrubí PVC DN 300, SN 8, délky 68,00 m.

SO 03 - Vsakovací nádrž - dešťové vody budou z areálu svedeny do nejnižšího místa komplexu k navrhované vsakovací krajinnotvorné nádrži, kde dojde ke zpomalení a zachycení srážkových vod. V případě větších srážek je nádrž vybavena bezpečnostním objektem, nouzovým odtokovým potrubím DN 300, délka 30,0 m. Napojení nouzového odtokového potrubí bude do stávající šachty veřejné kanalizace.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. v zájmovém území vlastní a provozuje kanalizaci pro veřejnou potřebu.






Souhlasíme s napojením na kanalizaci pro veřejnou potřebu při dodržení následujících podmínek:

- před zahájením stavby je nutné přesnou trasu kanalizace vytyčit přímo na místě. Vytyčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti – pan Buriánek, tel: 602 493 715,
- před zaústěním bezpečnostního přepadu z dešťové nádrže do jednotné kanalizace bude osazeno měřidlo vypouštěné vody,
- požadujeme písemné ohlášení zahájení prací,
- před uvedením dané stavby do provozu musí vlastník areálu uzavřít s naší společností novou smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních a srážkových vod,
- napojení kanalizační přípojky na kanalizaci není přípustné přes žumpy nebo malé čistírny odpadních vod (včetně septiků),
- požadujeme dodržet ochranné pásmo kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,
- je nutno dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 73 6005), kolmé křížení s ostatními inženýrskými sítěmi v chrániče,
- požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu kanalizace ručně, bez použití mechanizace,
- kanalizační přípojky provádí Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. nebo s jejím souhlasem jiný zhotovitel s podmínkou, že napojení na stávající kanalizaci provádí výhradně zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., provoz služeb,
- kontrolu trasy přípojky před zakrytím potrubí provede odpovědný pracovník naší společnosti. O kontrole bude proveden písemný záznam,
- po dokončení kanalizační přípojky vyzve žadatel provozovatele k účasti na převímce dokončené stavby. Podkladem pro převímku je soulad s podmínkami stanovenými v tomto vyjádření, dokumentace skutečného provedení, zápis o zkoušce vodotěsnosti, doklady o vhodnosti použitého materiálu pro styk s odpadní vodou,
- odpovědným pracovníkem kanalizací je vedoucí provozu ČOV Kutná Hora, tel. 702 188 457, nebo jím pověřený pracovník.

Přílohou tohoto vyjádření je orientační zákres inženýrských sítí, které vlastní a provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. se sídlem v Kutné Hoře.

Vyjádření má platnost 12 měsíců.

  
Vodohospodářská společnost  
Vrchlice-Maleč a.s.  
Oddělení TPČ  
284 01 Kutná Hora, Ku Ptáku 387

Ing. Kateřina Kvapilová  
vedoucí TPČ

Přílohy: 1 x situace

