

Ing. Luděk Halaš  
Bieblova 171/36  
613 00 Brno

Naše č.j. S1-2/491/20

Vyřizuje: Bohumil Šidlák, technik, tel. 606637778, email.: bohumil.sidlak@ceproas.cz  
Ve Šlapanově dne 9.10.2020

---

**Věc: „NZM Čáslav – Zřízení dešťové kanalizace“ v k.ú. Čáslav**

Zájmovým územím prochází produktovod provozovatele ČEPRO, a.s.

Stavba se nachází v ochranném pásmu produktovodu, které je v šíři 300m na všechny strany od půdorysu potrubí.

V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických norem, podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161.

V projektové dokumentaci musí být uvedeno, že se stavba nachází v ochranném pásmu produktovodu Čepro a naše podmínky uvedené v tomto dopise. Dále pak v situaci, musí být zakreslen produktovod a ochranné pásmo produktovodu 300m.

Přesný průběh našich zařízení lze poskytnout v digitální podobě (DGN, DWG,...).  
E-mail: bohumil.sidlak@ceproas.cz

**Před zahájením stavby, musíme být požádáni o vstup do ochranného pásma.**

Ke kolaudaci stavby požadujeme dodat detaily geodetického zaměření stavby v digitální (DWG.) a písemné formě, a to v šíři ochranného pásma produktovodu.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme, pokud budou dodrženy podmínky uvedené v tomto dopise.

Tento dopis včetně podmínek platí 2 roky ode dne jeho vydání a slouží výlučně pro účel uvedený v záhlaví.

S pozdravem

Příloha: mapa

Křepinský Jiří  
Vedoucí technolog DII  
ČEPRO, a.s. Šlapanov

ČEPRO, a.s.  
Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7  
Středisko 1 Produktovody, Dálkovod II  
582 51 Šlapanov  
02 IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531



