


TRUHLÁRNA

PILNICE



stávající rozvodná skříň HDSS č.5



1-AYKY 3\*50+35  
KF 09075 5A

KABELOVÁ TRASA POD STROPEM DRÁTĚNÝ ŽLAB 100\*100

KABELOVÁ TRASA POD STROPEM DRÁTĚNÝ ŽLAB 50\*50mm

kabel tlačítka připevnit požární odolným systémem  
nosná lišta + stahovací pásek


PRAFLADUR E90 3\*1,5RE



ZX 5  
400V/16ASP IP65

zásuvka pro filtr

KABELOVÁ TRASA POD STROPEM DRÁTĚNÝ ŽLAB 50\*50mm



v190 - ZSF20001000.1 /3957



115-6 ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ 5-PÓLOVÁ, 16A / 400V, 6H, IP44



5518-2929 S ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S VÍČKEM, IP44 PRAKTIK ŠEDÁ



3553-06929 S PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ,Ř.6,IP 44



P3-63/14/SVB 63A 0-1 ŽL.OR.



680.003 KRABICE SCABOX ROZBOČOVACÍ IP44, VNITŘNÍ ROZMĚR 80X80X40MM



PRIMA LED 1,4ft PC 6400/840



M22-IY1  
M22-PVT  
M22K01  
M22A



ZS2620 LED REFLEKTOR 20W PROFI



Michal Balada  
IČO 12962724  
Dašická 1807 Pardubice

Kreslil a navrhl:  
Balada

Schválil:  
Balada

Datum:  
4/2021

Investor:  
Hřebčín Kladruby nad Labem  
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.a.  
533 14 Kladruby nad Labem

ELEKTROINSTALACE PILNICE

Název:  
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Výkres č.:  
EL-D-1

ZMĚNA  
0