



Zadavatel	Národní hřebčín Kladruhy nad Labem
Se sídlem	Kladruhy nad Labem 1, 533 14 Kladruhy nad Labem
Zastupuje	Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO	72048972
Název veřejné zakázky	Novostavba skladového objektu v Kladrubech nad Labem
Evidenční číslo VZ	Z2021-025140
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 26. 7. 2021 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1: Dobrý den,

Prosím o upřesnění CHL jednotek v projektu.

Ve výkazu výměr jsou venkovní jednotky rozděleny na 3 ks 5kW, 6,5kW a 10kW.

V TZ a ve výkresech jsou popsány jako 3 stejné ks se 7,3kW.

Co je tedy správně?

Zároveň bych Vás chtěla poprosit o upřesnění, které venkovní jednotky vedou ke kterým vnitřním jednotkám.

Z výkresu to není poznat. Děkuji.

Odpověď č. 1: Správně je VV, kde jsou 3 venkovní jednotky, a to 5 kW (k tomu 2x vnitřní 2,5kW), dále 6,5 kW (k tomu vnitřní 2,5 a 4 kW) a dále 10 kW (k tomu 4x vnitřní 2,5 kW).

V Kladrubech nad Labem dne 27. 7. 2021

Lenka Suchánková
administrátorka veřejných zakázek