

Č. j. PVL-53752/2021/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Zadavatel: | Povodí Vltavy, státní podnik |
| Sídlo: | Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 |
| IČO: | 70889953 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 |
| Statutární orgán: | RNDr. Petr Kubala, generální ředitel |
| Zastoupen: | Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční |
| Datová schránka: | gg4t8hf |
| Profil zadavatele: | https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html |

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| | |
|--|--|
| Název veřejné zakázky: | MVE Lučina – rekonstrukce technologie a MVE Žlutice – rekonstrukce technologie |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Datum zahájení zadávacího řízení: | 9. 7. 2021 |

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 26. 7. 2021

- 1) Vzhledem k netypickým provozním otáčkám zamýšlených turbín (a s tím související výrazně vyšší cenou napřímo spojených generátorů) plánujeme do nabídky zahrnout převod otáček - vždy mezi turbínu a generátor. Je takováto varianta (s převodem) prosím akceptovatelná? Nebo je potřeba spojení turbín a generátorů napřímo (přes pružnou spojku) striktně dodržet?
- 2) Dovolujeme si touto cestou požádat o prodloužení lhůty pro podání nabídek z původního data 10. 8. 2021 na 14. 9. 2021. Důvodem naší žádosti jsou probíhající letní dovolené a tedy snížená schopnost koordinovat přípravu nabídky jak napříč naší firmou, tak s našimi dodavateli

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Ad 1) Zadavatel sděluje, že požaduje spojení turbíny a generátoru napřímo. Řešení s vložením převodovky je nepřipustné.
- Ad 2) Zadavatel sděluje, že po zvážení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, avšak jen o část požadavku dodavatele.
Nový termín pro podání nabídek: do 24. 8. 2021 do 10:00 hod.

Zadavatel nad rámec žádosti dodavatele z vlastní iniciativy upřesňuje zadávací podmínky tak, že zahrazení vtoků do přivaděče hradící čoučkou při odstavení spodních výpustí, které je uvedeno v předpokládaném HMG akce a zmíněno v projektové dokumentaci, si zajišťuje zadavatel (objednatel). Tato činnost není předmětem plnění veřejné zakázky.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční