

TYP : OCEP ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ

HLOUBKA : 150mm

KRYTÍ : IP 40

KRYTÍ PO OTEVŘENÍ DVERÍ : IP 20

DĚLENÍ: –

NÁTĚR : BÍLÝ

PŘÍVODY : SHORA

VÝVODY : NAHORU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
POLOHOU, IZOLACÍ

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE, ~50 Hz, 230/400V TN–S

POZNÁMKA:

- ZAPUŠTĚNÁ OCEP ROZVODNICE 1500/600/150mm, KTERÁ BUDE V PROTIPOŽÁRNÍM PROVEDENÍ EI30, DVEŘE MUSÍ VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 Sm DP1 (KOUŘOTĚSNÉ)
- PROSTOROVÁ REZERVA PRO 3x20 modulů

vypracoval	HIP				
ING. P. ŠULC	ING. ARCH. P. MATOUŠEK				
objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60 00 Brno					
REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ POVODÍ MORAVY, S.P. - 3. ETAPA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					
ROZVADĚČ SX6	formát 3A4	měřítko -	výkr. č. E.1-08	INTERIER DESIGN ARCHITEKTURA	



POZNÁMKA:
– ZAPUŠTĚNÁ OCEP ROZVODNICE 800/600/150mm, KTERÁ
BUDE V PROTIPOŽÁRNÍM PROVEDENÍ EI30, DVEŘE MUSÍ VYKAZOVAT POŽÁRNÍ
ODOLNOST EI 15 Sm DP1 (KOUŘOTĚSNÉ)

ROZVADĚČ :	TYP VÝKRESU : OBVODOVÉ SCHEMA	DATUM : 07/2021	ZAK. ČÍSLO : 1487–16	ČÍSLO VÝKRESU :	LIST :
ROZVADĚČ SX6	ARCHIVNÍ ČÍSLO :	ZPRACOVAL : ING.ŠULC	REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ PROJEKT : POVODÍ MORAVY, S.P. – 3.ETAPA	E.1–08	1

