

---

Povodí Odry s.p.

Varenská 3101/49  
702 00 Ostrava

---

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1106053563

VYŘIZUJE / LINKA  
Baroš / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Zábřeh/ 22.10.2019

---

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE, A. S.

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o umístění stavby v ochranném pásmu (OP) venkovního vedení VN 22 kV s názvem: „**Levobřežní silnice, OHO**“ parc.č. dle předložené PD v k.ú. Čáková a Loučky u Zátoru.


Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího nadzemního vedení vysokého napětí VN 22 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného nadzemního vedení VN (holé vodiče) činí **10m** od krajního vodiče po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním výše uvedené stavby v tomto OP za následujících podmínek :
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS,
- při výstavbě komunikace nesmí dojít ke snížení normou stanovené minimální vzdálenosti (6m) holých vodičů vedení 22kV nad touto komunikací
- nejblíže části nové komunikace, její hranice, nebude blíže jak 4m od podpěrného bodu vn a 2,5m od podpěrných bodů nn
- nevyhnutelné přeložky zařízení VN/NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno projednat s pracovníky oddělení Připojování - Morava, před vlastní realizací stavby


- **před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“** dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na zhotovitele stavby.
- v případě nedodržení výše uvedených podmínek vyjádření se stavbou a stavebním povolením nesouhlasíme

Toto vyjádření č. 1106053563 **lze** použít pro účely vydání územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem



**Ing. Libor Socha**  
vedoucí oddělení SEM Sítě Morava

 **DISTRIBUCE**  
**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín - Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8, PSČ 405 02  
IČO: 247 29 035  
246