



Zadavatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Se sídlem	Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
Zastupuje	Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO	72048972
Název veřejné zakázky	Novostavba skladového objektu v Kladrubech nad Labem
Evidenční číslo VZ	Z2021-025140
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 29. 7. 2021 žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 2: Dobrý den. Při kontrole rozpočtu a PD nebyla v rozpočtu nalezena položka dle skladby ST1, ST4 - Tepelná izolace z PIR panelů tl. 160 mm. Prosíme o doplnění rozpočtu. Děkuji.

Odpověď č. 2: Zapracováno do rozpočtu, položka 261 a 262.

Dotaz č. 3: Dobrý den, na základě níže uvedených skutečností Vás žádáme o doplnění, vysvětlení zadávací dokumentace.

Ve skladbě střechy uvádíte ve výkrese OSB P+D tl. 22mm - ve výkazu výměr je OSB P+D tl. 18mm (pol. č. 189).

Odpověď č. 3: OSB bude tl. 22 mm dle projektu. Opraveno ve VV číslo položky a text.

Dotaz č. 4: Ve skladbě střechy uvádíte jako krytinu - bobrovka, ve výkazu výměr - bobrovka engobovaná. Prosíme o upřesnění kvůli cenám materiálu.

Odpověď č. 4: Bobrovka neengobovaná.

V Kladrubech nad Labem dne 3. 8. 2021

Lenka Suchánková
administrátorka veřejných zakázek