



Zadavatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Se sídlem	Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
Zastupuje	Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO	72048972
Název veřejné zakázky	Novostavba skladového objektu v Kladrubech nad Labem
Evidenční číslo VZ	Z2021-025140
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 5. 8. 2021 a 9. 8. 2021 žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 5: Dobrý den. Součástí přílohy č.11- výkaz výměr-upraveno je záložka interiér. Rekapitulace ani položky hlavního objektu na tuto záložku neodkazují. Tato záložka se neoceňuje? Děkuji.

Odpověď č. 5: Prověřeno, položky z karty interiér, tj. jejich cena, se sčítá do ceny rekapitulace stavby.

Dotaz č. 6: Vážený zadavateli po prostudování projektové dokumentace elektro uvádím 1.nezdají se mi výměry kabeláží prosím o přepočítání

Odpověď č. 6: Výměry kabeláží jsou v rámci projektové přípravy spočítány a uvedeny ve VV.

Dotaz č. 7: 2.tlačítko TS (Total Stop) musí být taženo kabelem s funkční integritou (nehořlavým kabelem ne CYKY)

Odpověď č. 7: Je počítáno s přívodním kabelem pod omítkou, tedy bez požadavku na funkční integritu. Pokud bude veden kabel v podhledu volně, je nutné použít kabel s funkční integritou.

Dotaz č. 8: 3.objekt je členěn na více požárních úseku ,kde jsou požární ucpávky v rozpočtu jsem je nenašel

Odpověď č. 8: Utěsnění bude provedeno podle požadavků PBR

čl. 6.2.1b) / ČSN 73 0810 – dotěsněním (např. dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce.

1) Takto mohou být utěsněny *prostupy zděnou nebo betonovou konstrukcí* (např. stěnou nebo stropem) a jedná se o maximálně 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). *Potrubí musí být nehořlavá třídy reakce na oheň A1 nebo A2.*



Plastová potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.) musí mít **vnější průměr maximálně 30 mm**. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500mm na obě strany konstrukce.

2) Takto může být utěsněn jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu maximálně 20 mm. Takovýto prostup smí být ve zděné, betonové i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci a musí mít shodný průměr jako průměr kabelu.

Dotaz č. 9: 4.podle požární zprávy veškerá svítidla, zásuvky, vypínače mají být zapuštěny v nikách, aby se nesnižovala odolnost konstrukcí. Kde je toto ošetřeno v rozpočtu

Odpověď č. 9: Špatně pochopeno, je tam napsáno, že veškerá svítidla, zásuvky, vypínače, která budou zapuštěná a budou snižovat odolnost SDK, tak musí být řešena

Takže v tomto případě je navrženo projektem řešení právě dle podkladů jednotlivých dodavatelů SDK systémů a tedy provedení nik v rámci SDK stěn. Jedná se tedy o 2. nadzemní podlaží (dělicí SDK příčka a SDK podhled)

Dotaz č. 10: dále podlahy povlakové - jak budou prováděny sokly ?

Odpověď č. 10: Soklová lišta u PVC navržen MDF sokl s vinylovým překrytím odolným proti bobtnání a smytí povrchové vrstvy.

Dotaz č. 11: Dobrý den. Tabulka výplní otvorů vnitřních uvádí pod označením 11/T -2ks, rozpočet v pol. č. 217 - 4ks. Prosíme o opravu. Děkuji

Odpověď č. 11: Opraveno ve VV.

V Kladrubech nad Labem dne 10. 8. 2021

Lenka Suchánková
administrátorka veřejných zakázek