



Zadavatel **Národní hřebčín Kladrubby nad Labem**
Se sídlem Kladrubby nad Labem 1, 533 14 Kladrubby nad Labem
Zastupuje Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO 72048972

Název veřejné zakázky **Novostavba skladového objektu v Kladrubech nad Labem**
Evidenční číslo VZ **Z2021-025140**
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na stavební práce

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 9. 8. 2021 a 10. 8. 2021 žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 12: V kapitolách - UT, ZTI vnitřní, Plyn vnitřní, VZT + CHL je první položka

Bourací práce a zednické přípomoci zajistí stavba dle požadavku profese kpl **1,000**

Žádáme o bližší upřesnění o co se jedná (přesný popis, množství) , nelze jinak nacenit v MJ komplet. děkuji

Odpověď č. 12: Jedná se o vydrážkování pro vedení jednotlivých instalací v rámci cihelného zdiva.

ÚT - 10 % z délky vedení

ZTI - 20% z délky vedení

Plyn - 10 % z délky vedení

Dotaz č. 13: Dobrý den, posíláme Vám žádost o vysvětlení nesrovnalosti v PD "Novostavba skladového objektu v Kladrubech nad Labem".

- ROZPOR MEZI VV A PD DVEŘE OZN. 11T - DLE VV MÁ BÝT 4KS, DLE TABULEK POUZE 2KS. CO PLATÍ ?

Děkujeme za odpověď.

Odpověď č. 13: Viz dotaz číslo 11. Opraveno ve VV.

V Kladrubech nad Labem dne 10. 8. 2021

Lenka Suchánková
administrátorka veřejných zakázek