

Zadavatel: **ČR-Ministerstvo
zemědělství,
Pozemkový úřad Tábor**
Sídlem: **Husovo nám. 2938
390 02 Tábor**


Zastoupený: **Ing. Davidem Mišíkem**

Název veřejné zakázky:
**Stavba účelové komunikace
CHN9 v k.ú. Myslkovice**

Číslo jednací: 6VZ 40424/2012-130721
Evidenční číslo VZ: **15/2012/VZ**

Druh zadávacího řízení: Zakázka malého
rozsahu zadávaná dle §18 odst.5 zákona č.
137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách , ve
znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)

IČ: **00020478**



Dodatečné informace č.1 k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

Česká republika – Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“), Pozemkový úřad Tábor podává
dodatečné informace k zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

Stavba účelové komunikace CHN9 v k.ú. Myslkovice

jeden z uchazečů o veřejnou zakázku vznesl následující dotaz:

Citace dotazu uchazeče :

Technická dokumentace a položkový výkaz výměr - obsahuje sanaci podloží směsným
hydraulickým pojivem (např. DOROSOL C), není však uvedena mocnost a procentuální
poměr pojiva. TZ uvádí pouze provedení sanace dle provedených zkoušek únosnosti a ty
budou provedeny až po provedení skrývky ornice.

1. Bude tato položka doplněna o tloušťku zlepšení a procentuální poměr pojiva,
nebo bude ocěněna všemi uchazeči shodně.

veřejné
zakázky

Odpověď zadavatele:

Sanace podloží směsným hydraulickým pojivem (např. DOROSOL C) je uvažována v mocnosti vylepšené vrstvy 150mm a procentuální poměr pojiva (hmotnostní procento) je uvažováno hodnotou 5%.

V Táboře dne 05.09.2012

Ing. David Mišík
Ředitel Pozemkového úřadu Tábor



Ministerstvo zemědělství ČR
POZEMKOVÝ ÚŘAD
TÁBOR
390 02 Tábor, Husovo náměstí 2938
"1"

veřejné
zakázky