

**ODPOVĚĎ NA DOTAZ UCHAZEČE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
„Mrazicí box volně stojící“**

Zadavatel:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves, IČ 00027014, DIČ 00027014

Dotazy uchazeče:

1. Box bude umístěn venku, kde by mohl být vystavený povětrnostním vlivům nebo bude vevnitř, popřípadě pod přístřeškem?
2. Mají být dveře boxu uzamykatelné na FAB vložku?
3. Podlaha má být vyrobena z protiskluzové překližky nebo krytá AL slizčkovým plechem?
4. Venkovní jednotka má být umístěna na bok boxu nebo na střechu?
5. Může být rozvaděč umístěn z přední strany vedle dveří?
6. V případě, že se bude box přemisťovat, bude tak činěno pomocí jeřábu nebo VZV vozíku?

Odpovědi zadavatele:

1. Box bude umístěn vevnitř, na chodbě u pokusných stájí. Nebude tedy na něj pršet, ale bude vystaven spíše prašnému prostředí.
2. Ano, mají být uzamykatelné.
3. Podlaha postačuje z protiskluzové překližky.
4. Zde nemáme konkrétní požadavek. Vybraná bude varianta s lepší odolností vůči prachu či pro lepší servisovatelnost.
5. Ano, může být umístěn vedle dveří.
6. Box bude umístěn stabilně na jednom místě a nebude se s ním manipulovat.

V Praze

**Za Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Aneta Alferi, advokátka**