

R2S2 ROZVADĚČ 1.NP - STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ  
R01 ROZVADĚČ 1.PP - NOVÝ ROZVADĚČ

A ZAPUŠTĚNÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP40, 230V, LINEÁRNÍ ZÁŘÍVKY 4x24W - STÁVAJÍCÍ

E ZAPUŠTĚNÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP40, 230V, LED 4300 lm, 4000K, cca 36W, DALI

D STROPNÍ ZAPUŠTĚNÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP40, LED - 230V, 26W, 3270 lm, rozměr LxŠxV cca 1200x100x100mm

F PŘISAZENÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP44, 230V, LED 4300 lm, 4000K, cca 36W

G STROPNÍ ZAVĚŠENÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP40, LED, DALI - 230V, 22W, 2500lm, rozměr LxŠxV max 660x90x100mm

H STROPNÍ ZAVĚŠENÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP40, LED, DALI - 230V, 34W, 3600 lm, rozměr LxŠxV max 900x90x100mm

K STROPNÍ PŘISAZENÉ SVĚTLIDLO S OPALOVÝM KRYTEM, IP44, 230V, LED16W

LP1, LP2 LED PÁSEK V PULTU V KAFETERII, DODÁVKA VČETNĚ TRANSFORMÁTORU

N1 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - STROPNÍ/NASTĚNNÉ SVĚTLIDLO S LOKÁLNÍM ZALOŽNÍM ZDROJEM, PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, LED 3W, IP20, DOBA ZALOHY 1hod, AUTOTEST, KŘIVKA SVÍCENÍ PRO ÚNIKOVÉ CESTY, PIKTOGRAM SE SMĚREM ÚNIKU UMÍSTĚN POD SVĚTLIDLEM (NENALEPOVAT NA SVĚTLIDLO !!!).

N2 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - STROPNÍ/NASTĚNNÉ SVĚTLIDLO S LOKÁLNÍM ZALOŽNÍM ZDROJEM, PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, LED 3W, IP44, DOBA ZALOHY 1hod, AUTOTEST, KŘIVKA SVÍCENÍ PRO ÚNIKOVÉ CESTY, PIKTOGRAM SE SMĚREM ÚNIKU UMÍSTĚN POD SVĚTLIDLEM (NENALEPOVAT NA SVĚTLIDLO !!!).

N3 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - SVĚTLIDLO STROPNÍ ZAPUŠTĚNÉ - LED 3W, IP20, S OPTIKOU NA ÚNIKOVÉ CESTY, S LOKÁLNÍM ZALOŽNÍM ZDROJEM NA 1h, S AUTOTESTEM

P6 STROPNÍ PŘISAZENÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP66, 230V, LED 22W

P4 STROPNÍ PŘISAZENÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP66, 230V, LED 43W

P2 STROPNÍ PŘISAZENÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP66, 230V, LED 12W

S STROPNÍ ZAVĚŠENÁ PROUDOVÁ LIŠTA S REFLEKTOROVÝMI SVĚTLIDLY 230V, LED - vzor ERCO - PRO SVĚTLIDLA S1, S2, S3, S4 a S7  
LIŠTA ZAVĚŠENÁ cca 30cm POD ÚROVŇ AKUSTICKÝCH PODVĚŠENÝCH DESEK

SVĚTLIDLA S1, S2, S3, S4 a S7 dle specifikace výkazu výměr. Svítidla si osadí investor dle potřeby příslušné expozice - vzor ERCO

SD8 STROPNÍ ZAVĚŠENÁ PROUDOVÁ LIŠTA S REFLEKTOROVÝMI SVĚTLIDLY 230V, LED - DALI - vzor HALLA - PRO SVĚTLIDLA S8

SVĚTLIDLA S8 dle knihy svítidel. Svítidla pro osvětlení živé stěny v kaferii - vzor HALLA VAL 80 T 2970 lm, 4000K, DALI STMÍVATELNÉ, BÍLÉ

SH9 STROPNÍ ZAVĚŠENÁ PROUDOVÁ LIŠTA S REFLEKTOROVÝMI SVĚTLIDLY 230V, LED - vzor HALLA - PRO SVĚTLIDLA S9

SVĚTLIDLA S9 dle knihy svítidel. Svítidla pro osvětlení stěny v kaferii - vzor HALLA VAL 80 T 1970 lm, 4000K, BÍLÉ

X1 SVĚTLIDLO STROPNÍ - LUSTR - KŘÍŽALOVÉ SVĚTLIDLO DO KAFETERIE – NRZ - STMÍVATELNÉ

X2 SVĚTLIDLO STROPNÍ ZAVĚŠNÉ - Místní závěsné svítidlo vzor Joffey s válcovým stínidlem – svítidla nad barovým pultem, 35W - STMÍVATELNÉ

X3 SVĚTLIDLO LED V NABÝTKU - SOUČÁST DODÁVKY NABÝTKU

X4 SVĚTLIDLO MÁSTĚNNÉ - kaferie mezi okny – MODRÉ SVĚTLLO

Y1 SVĚTLIDLO REFLEKTOR - kaferie navesčení zeleně - ZAPUŠTĚNÉ V CORIANU

Y2 SVĚTLIDLO REFLEKTOR - kaferie navesčení zeleně - PŘISAZENÉ

MS1, MS2, MS3 OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY (PANELY) OSVĚTLENÍ SÁLŮ 1.06, 1.07 a 1.08

CN NAPAJEČ DALI LINKY - Přijímač s DALI výstupem.  
(Osadí do krabice A BOX)

SB RO TLAČÍTKO PRO SEPNUTÍ POCHŮZKOVÉHO OSVĚTLENÍ POMOCÍ DALI OVLÁDÁNÍ  
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ - DVOU TLAČÍTKO VE SKŘÍŇI - Modlini 2kanalový vysílač

QH Regulator osvětlení - DALI řízení osvětlení, dle příspěvku denního osvětlení.  
Propojí se s napájecím DALI linky.



STMÍVAČ INDIVIDUÁLNÍ

PŘIPOJOVACÍ MÍSTO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SENZOREM SMÍNAČE POHYBU - STROPNÍ, průměr detekce 6m

OVLADAČ 10A, 250V, VNITŘNÍ

SPÍNAČ 10A, 250V, VNITŘNÍ

PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A, 250V, VNITŘNÍ

PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ 10A, 250V, VNITŘNÍ

PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ DVOUITÝ 10A, 250V, VNITŘNÍ

PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ 10A, 250V, VNITŘNÍ

SPÍNAČ 10A, 250V, IP44, POD OMÍTKU

PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ 10A, 250V, IP44, POD OMÍTKU

PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ 10A, 250V, IP44, POD OMÍTKU

ZÁSUVKA JEDNOMÁSOBNÁ 16A, 250V, IP20, POD OMÍTKOU

ZÁSUVKA DVOUMÁSOBNÁ 16A, 250V, IP20, POD OMÍTKOU

ZÁSUVKA JEDNOMÁSOBNÁ 16A, 250V, IP20, NA POU/RCH

ZÁSUVKA JEDNOMÁSOBNÁ 16A, 250V, IP44, NA POU/RCH

ZsY ZÁSUVKA STÁVAJÍCÍ

PK6 PODLAHOVÁ KRABICE 96xMODUL 45x45mm

↳ L 40/40 TRASA KABELŮ - LIŠTA 40/40

↳ L 60/40 TRASA KABELŮ - LIŠTA 60/40

↳ L 120/60 TRASA KABELŮ - LIŠTA 120/60

### SILNOPROUD

↳ Z50 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽL4B 60x30mm

↳ Z100 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽL4B 60x100mm

↳ Z200 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽL4B 60x200mm

↳ Z300 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽL4B 60x300mm

### SLABOPROUD

↳ Z50 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽL4B 60x30mm

↳ Z100 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽL4B 60x100mm

↳ Z200 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽL4B 60x200mm

↳ Z300 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽL4B 60x300mm

DR RACK  
DATOVÝ ROZVADĚČ - HLAVNÍ ROZVADĚČ SK - STÁVAJÍCÍ - 1.PP

### DATOVÉ ZÁSUVKY - NOVÉ

SK .... ZÁSUVKA STRUKTURA, KABELAŽE 2x RJ45 - NAPojENÁ ZE STÁVAJÍCÍHO DATOVÉHO ROZVADĚČE V 1.PP

XP .... ZÁSUVKA DATOVÉ SÍTĚ PRO AV TECHNIKU 2x RJ45 - V PODLAŽE A V OBKLADECH STĚN - NAPojENÁ Z NOVÉHO DATOVÉHO ROZVADĚČE (AUDIO-VIDEO) V 1.NP


XS .... ZÁSUVKA DATOVÉ SÍTĚ PRO AV TECHNIKU 2x RJ45 - VE STROPU - NAPojENÁ Z NOVÉHO DATOVÉHO ROZVADĚČE (AUDIO-VIDEO) V 1.NP

### DATOVÉ ZÁSUVKY - STÁVAJÍCÍ

SKs ZÁSUVKA STRUKTURA, KABELAŽE 2x RJ45

SKs ZÁSUVKA STRUKTURA, KABELAŽE 1x RJ45

HDS, LCDs ZÁSUVKA HDMI

GENERÁLNÍ PROJEKTANT			VYPRACOVAL			ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			HLAVNÍ PROJEKTANT		
 ING. KAREL SEIHYL ARCHITECTONICKÉ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY			ING. L. ŠIROKÝ			ING. L. ŠIROKÝ			ING. L. ŠIROKÝ		
INVESTOR			NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, Kosteletná 44, Praha 7								
MÍSTO STAVBY			KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA - HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO 2119								
NÁZEV AKCE			NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OBNOVA BUDOVY NZM PRAHA, III. ETAPA KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA - HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO 2119								
SOUBOR			D.1.4.5 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.6 - SLABOPROUD								
OBSAH			LEGENDA PŘÍSTROJŮ								
POČET LISTŮ			1			ČÍSLO LISTU			1		

Ing. Luděk Široký

PROGRES PROJEKT

Lipová 608, 330 12 Horní Bříza

TEL.: 377 321 920, 603 993363

DATUM

05./2021

STUPEŇ

DPS

MĚŘÍTKO

1:100

ČÍSLO VÝKRESU

E883/10

INDEX

Ing. *Luděk Široký*

**PROGRES PROJEKT**

*Lipová 608, 330 12 Horní Bříza*  
Tel.: 377 321 920, 603 993363

DATUM 05/2021

STUPĚŇ DPS

MĚŘÍTKO 1:100

E883/10

INDEX