

Zadavatel: Česká republika
Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Náchod
Sídlem: Palachova 1303, Náchod
Zastoupený: Ing. Pavlem Kafkou

IČ: 00020478

Název veřejné zakázky:
Projekt č. 3 – k.ú. Nahořany

Č.j./evid. číslo VZ: 137189/2012-MZE-130746

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka
malého rozsahu na stavební práce dle § 18 odst. 5
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

V Náchodě dne 6.9.2012

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Projekt č.3 – k.ú. Nahořany

Uchazeč:

Upozorňujeme na rozpor

- v zadávacím výkazu výměr je uvedena položka č. 12 Nátěr živičný s posypem asfaltem 1,5 kg/m² (a to v obdobné výměře s penetračním makadamem), a ve vzorovém řezu je uvedeno ve skladbě komunikace: N2VA.

Dle dostupných podkladů z ČSN je vrstva N2VA uváděna jako nátěr dvouvrstvý asfaltový.

Odpověď zadavatele:

Podle ČSN 73 6129 Stavba vozovek a postřikové technologie je položka č. 12 nátěr živičný s posypem asfaltem 1,5 kg/m² totožný s dvouvrstvým asfaltovým nátěrem N2VA.

Ing. Štěpán Melichar

zástupce ředitele Pozemkového úřadu Náchod