

AQUATIS AQUATIS a.s.	
Došlo dne:	10 - 11 - 2017
31	2298

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56
602 00 Brno

Váš dopis č. j.: 31-Dol/747
 Číslo jednací: **DJI 3081** /VTN – Dvoř./17
 Vyřizuje: Dvořáková
 Tel.: +420 567 569 128
 Datum: 7. listopadu 2017

Věc: „VD Hubenov – opatření na převedení KPV_{10 000}“
 - vyjádření k územnímu rozhodnutí

POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ: Předložená žádost s projektovou dokumentací (DUR) řeší opatření na VDJ Hubenov, která zajistí bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně (cca 75 m³/s) profilem hráze, související a vyvolané činnosti a další stavební úpravy zajišťující bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla v budoucím období. Hráz vodního díla je umístěna na Maršovském potoce v km 0,620 u města Jihlavy v Kraji Vysočina. Sypaná hráž VD (vč. objektů) a přilehlé podhráží se rozkládá v k. ú. Dvorce u Jihlavy a k. ú. Rounek.

Účelem vodního díla je:

- Akumulace vody k zajištění vodárenského odběru pro úpravnu Hosov v povoleném množství 0,141 m³/s, pro zásobení města Jihlava.
- Zajištění minimálního průtoku v toku pod hráží v množství 0,013 m³/s, v regulaci v množství 0,008 m³/s.
- Snížení kulminace povodňových průtoků transformačním účinkem neovladatelného ochranného prostoru.

Návrhové řešení spočívá v navýšení těsnícího prvku sypané hráze nejméně na úroveň koruny hráze. Těsnící jádro bude navýšeno osazením těsnící fólie. Stávající vlnolam bude vyměněn nebo sanován podle stavu stávající betonové konstrukce. Bude obnovena vozovka, chodník a svodidla.

Sanace návodního lince hráze je navržena v úrovni kolísání hladiny tj. 521,08 až 522,08 m n.m. a bude spočívat v lokálním vyspravení návodní dlažby a v sanaci ploch poškozených při úpravě vlnolamu.

Dále proběhne sanace betonových konstrukcí odpadní a komunikační chodby. V blízkosti rozstřikovacích uzávěrů budou stěny opancéřovány. Bude realizována injektáž průsaků v chodbách i v šachtovém přelivu.

V komunikační chodbě bude provedena demontáž vedení elektro a jeho opětovné osazení po sanaci, vodárenské potrubí bude ochráněno (nebude demontováno). Tlakoměrné vrty, které vedou přes odpadní chodbu budou v době provádění chráněny proti poškození.

Měřicí body TBD na koruně hráze budou obnoveny a jejich počet bude navýšen.

Investorem stavby (stavebníkem ve smyslu §2, odst. 2, písm. c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) je **Povodí Moravy**, Dřevařská 932, 602 00 Brno.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava (dále jen VAS nebo „provvozoatel“) jako stávající provvozoatel vodovodu pro veřejnou potřebu v zájmové lokalitě, **nemá námitek k výše citované stavbě za dodržení následujících podmínek při realizaci výše citované stavby:**

Navrhovanou stavbou nesmí dojít k ovlivnění průtokových a tlakových poměrů v přírodním potrubí surové vody z VD Hubenov. Dále nesmí dojít k omezení dodávky surové vody na ÚV Hosov.

Při provádění stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu musí být bezpodmínečně dodrženy všechny podmínky vyjádření VAS k předmětné stavbě; které se stanou také součástí příslušného rozhodnutí věcně a místně příslušného stavebního úřadu, kterým se povoluje (resp. umísťuje) předmětná stavba.

**I. VYJÁDRĚNÍ K EXISTENCI VODOVODU A KANALIZACE V PROVOZOVÁNÍ VAS
 A PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB A ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODŮ**

I.01. Při realizaci předmětné stavby dojde ke střetu / kolizi (dle technické evidence / výkresové dokumentace VAS) se stávajícím vedením vodovodu (vodovodním řádem) [O 500] v provozování VAS.

Vodovody jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řádů před

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Divize Jihlava

Žižkova 93, 586 29 Jihlava

Bankovní spojení: 1600681/0100

sekretariát: +420 567 569 111, e-mail: sekretariat@vasji.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti (§23 zákona č. 274/2001 Sb.).

OCHRANNÁ PÁSKA vodovodních řadů (do DN 500 mm) jsou vymezena vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího lince stěny vodovodního potrubí na každou stranu.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nesmí být umístěny stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení, vysazovány trvalé porosty, budovány skládky, prováděny terénní úpravy či práce a činnosti, které by mohly jakkoliv omezit přístup k vodovodnímu řadu, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, anebo které by měly za následek snížení nebo zvýšení krycí vrstvy nad vodovodním potrubím.

Případný zásah do vodovodu a jeho ochranného pásma, bez vědomí a písemného souhlasu vlastníka vodovodu anebo souhlasu „provozovatele“ je nepřipustný a při naplnění skutkové podstaty bude toto považováno za přestupek nebo správní delikt ve smyslu §32 a §33 zákona č. 274/2001 Sb.

- I.02. Jelikož, se navrhovaná stavba přímo dotýká vodovodu a souvisejících objektů a zařízení (dále vodovod) v provozování VAS a zasahuje do ochranného pásma vodovodu, musí stavebník před zahájením jakýchkoliv prací a stavebních činností na své náklady zajistit vytyčení stávajícího vedení vodovodu. Vytyčení vedení vodovodu bude provedeno příslušným pracovníkem VAS na základě objednávky / žádosti o vytyčení.

KONTAKT: telefon: +420 737 204 350; e-mail: sekretariat@vasji.cz; adresa: Žižkova 93, Jihlava, PSČ 586 29.

- Vyznačení polohy vodovodu bude provedeno pověřeným pracovníkem VAS do 14 pracovních dnů od obdržení objednávky / žádosti o vytyčení trasy vedení vodovodu; k žádosti o vytyčení vodovodu nutno doložit toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností);
- Vyznačení polohy vodovodu bude písemně potvrzeno "PROTOKOLEM O VYTYČENÍ", který bude vystaven příslušným pracovníkem VAS na místě, jako potvrzení o provedeném vytyčení (tento protokol bude stavebníkem doložen věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby).

BEZ VYTYČENÍ VODOVODU NESMÍ BÝT PŘEDMĚTNÁ STAVBA ANEBO STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA.

Upozorňujeme, že vytyčení hledacím potrubím bude přibližné; možná odchylka při vytyčování je způsobována vlivem podzemního vedení ostatních správců inženýrských sítí. V případě, že nebude možné ani z dostupné evidence „provozovatele“ určit přesnou a ověřenou trasu a hloubku uložení potrubí, provede stavebník (nebo dodavatel stavby) na místě stavby, z důvodu neporušení potrubí a dodržení ochranného pásma vodovodu taková opatření, která povedou k určení jeho přesné polohy vodovodu.

Dojde-li v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti k odkrytí nebo dotčení jiného neznámého a tím i nevytyčeného zařízení vodovodu bude VAS neprodleně přizván ke kontrole tohoto zařízení a k projednání dalšího postupu řešení střetu na místě samém.

Stavebník je plně zodpovědný za seznámení pracovníků, kteří budou provádět příslušnou stavbu anebo stavební činnost, s polohou vodovodu.

- I.03. Před zahájením stavby, **nejméně 10 pracovních dnů předem**, stavebník (investor stavby) **písemně oznámí** (e-mailem, faxem, poštou, osobním doručením) **provozovateli (VAS) termín zahájení stavby anebo stavební činnosti.**

Při provádění stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu (za stavbu nebo stavební činnost se považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodu) je stavebník (investor stavby) povinen učinit na své náklady a na svou odpovědnost veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo, resp. nemohlo dojít:

- k omezení přístupu VAS k vodovodu a souvisejícím objektům a zařízením (uzávěry vodárenských armatur, pokopy šachet apod. musí zůstat trvale přístupné a ovladatelné),
- k poškození vodovodu, nebo k ovlivnění plynulého provozování, bezpečnosti a spolehlivosti provozu vodovodu činností stavby (a to i přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů, apod.), resp. k ohrožení technického stavu vodovodu, stavebník (investor stavby) současně provede a zabezpečí na svou odpovědnost náležitou ochranu dotčeného vodovodu před poškozením (veškeré stavební práce realizované v blízkosti stávajícího vedení vodovodu budou prováděny ručně vhodným nářadím bez použití strojního pneumatického či elektrického, zařízení, anebo motorových anebo bateriových strojů a nářadí).

V případě každého i sebemenšího poškození vodovodu, vč. souvisejících vodárenských objektů a zařízení anebo poruchy a havárie vodovodu vzniklé přímo či nepřímo činností stavby, provede objednatel (stavebník neprodleně ohlášení poškození, poruchy či havárie na CENTRÁLNÍ VODÁRENSKÝ DISPEČINK VAS

KONTAKT PRO OZNÁMENÍ PORUCHY, POŠKOZENÍ NEBO HAVÁRIE: ☎+420 567 569 204 nebo +420 737 221 622

Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím jednoho kalendářního roku od jeho vydání.

S pozdravem

VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Jihlava
Žižkova 93, 586 29 Jihlava

Ing. Tomáš Karásek
výrobní technický náměstek

Na vědomí: Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO
Provoz vodovodů a kanalizací Jihlavsko