

**ODPOVĚĎ NA DOTAZY UCHAZEČŮ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ V SOULADU
SE SMĚRNICÍ ZADAVATELE Č. S-5/2019**

„OPRAVA STŘECHY NETLUKY“

Zadavatel:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves, IČ 00027014, DIČ 00027014, zastoupen doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc. Ph.D., ředitelem

Dotaz:

1) v položkovém rozpočtu není položka demontáž asfalt.pásů a likvidace (kde se budou měnit prkna bude i demontáž lepenky) má se tato práce nacenit v položce DŘEVĚNÝ ZÁKLOP VÝMĚNA ? 2) není položka natavení asfalt.pásů (je pouze materiál) má se tato práce nacenit v položce LEPENKA NA OPRAVU ?

Odpověď zadavatele:

Všechny vyjmenované položky (tj. demontáž lepenky a její likvidace, tavení nové lepenky) mají být naceněny do položky dřevěný záklop výměna, jedná se o nedílnou součást prací při výměně dřevěného záklopu.

V položce lepenka na opravu by se měla objevit pouze cena za materiál, tedy za lepenku použitou při výměně již zmiňovaného dřevěného záklopu. Likvidace je v ceně.

V Praze

**Za Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Aneta Alferi, advokátka**