


**HRADÍČÍ TABULE**



- POZNÁMKA:**
- HRADÍČÍ TABULE OCELOVÁ
  - ČEVOVÁ TYČ A PŘEVODOVKA BUDOU Z ČERNÉ OCELI, RESP. LITINOVÉ. SPOJOVACÍ PRVKY TABULE BUDOU Z ČERNÉ OCELI. POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH OCELOVÝCH PRVKŮ BUDE POZINKOVÁNÍM
  - HRADÍČÍ TABULE BUDE JEDNOSTRANNĚ TĚSNICÍ
  - PRVKY RÁMU BUDOU POUŽITY DLE ZVÝKLOSTI DODAVATELE
  - KOTVY DO BETONU BUDOU KE KONSTRUKCÍM NAVRŽENY DLE ZVÝKLOSTI DODAVATELE
  - RÁM HRAZENÍ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY RÁMU HRADÍČÍ TABULE
  - KOTVA VZPĚRY (PRVEK 12,13) BUDE OSAZENA DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ
  - PATA (PRVEK 15,21) BUDE OSAZENA PŘED BETONÁŽÍ VÝPLŇOVÉHO BETONU DŇA

**SO02 - PODŘADNÝ VÝPUSTNÝ OBJEKT**

**Z1 - RÁM HRAZENÍ + ČESLE**

**TABULKA PRVKŮ (BEZ PROŘEZU)**

Č. PRVKU	MATERIÁL	DĚLKA (m)	KS	DĚLKA CELKEM	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST CELEKM
1	Uč 80	1,30	1	1,30	8,64	11,23
2	Uč 80	3,50	2	7,00	8,64	60,48
3	L 65/65/6	0,68	2	1,36	6,83	9,29
4	L 65/65/6	0,565	2	1,13	6,83	7,72
5	L 65/65/6	1,33	1	1,33	6,83	9,08
6	TYČ PLOCHÁ 20/5	0,38	2	0,76	0,79	0,60
7	TYČ PLOCHÁ 20/5	0,565	2	1,13	0,79	0,89
8	TYČ PLOCHÁ 20/5	1,33	1	1,33	0,79	1,05
8	TYČ PLOCHÁ 20/5	0,68	2	1,36	0,79	1,08
9	TYČ PLOCHÁ 50/5	0,15	34	5,10	1,96	10,00
POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM						111,42

**SO02 - PODŘADNÝ VÝPUSTNÝ OBJEKT**

**Z1 - RÁM HRAZENÍ + ČESLE**

**TABULKA PRVKŮ (BEZ PROŘEZU)**

Č. PRVKU	MATERIÁL	DĚLKA (m)	KS	DĚLKA CELKEM	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST CELEKM
10	ø20	3,80	25	95	2,98	283,10
11	L 60/40/6	1,70	4	6,80	4,46	30,33
12	PÁS 200/8	0,20	6	1,20	15,70	18,84
13	T.P. 50/6	0,15	12	1,80	2,36	4,25
14	L 100/65/8	1,73	3	5,19	9,94	51,59
15	L 100/100/8	1,73	1	1,73	12,20	21,11
16	Uč8	1,99	2	3,98	8,64	34,39
17	Uč8	0,61	2	1,22	8,64	10,54
18	ø20	0,61	12	7,32	2,98	21,82
19	ø20	0,70	17	11,90	2,98	14,88
20	ø20	0,36	29	10,44	2,98	31,12
21	T.P. 50/6	0,10	8	0,8	2,36	1,89
POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM						523,86

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadinec		
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno		Kopisty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Akce:		Formát	říjen 2020
<b>Úprava záchytné nádrže nad VD Koryčany</b>		Datum	
		Číslo stavby	
Příloha:		Měřítko	Číslo přílohy
SO02 – PODŘADNÝ VÝPUSTNÝ OBJEKT Z1 - RÁM HRAZENÍ		1:25	D.1.1.c.1