

Vyřizuje: Jana Hrabicová, Ing.
Tel.: 596 657 531
E-mail: jana.hrabicova@pod.cz

Datum: 9.11.2021

Zadavatel: **Povodí Odry, státní podnik**, Varenská 3101/49, Moravská
Ostrava, 702 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
IČO: 70890021
Název VZ: „Sedlnice – Sedlnice km 3,137 – rekonstrukce odběrného
objektu (č.st.4021)“
Evidenční číslo VZ: 1412
VZ podle předmětu: stavební práce
Forma zadávacího řízení: VZMR – otevřená výzva
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Vysvětlení zadávací dokumentace podle bodu 10. výzvy k podání nabídek - dodatečné informace:

Dotaz č.1:

Žádáme o specifikaci protipovodňové stěny z pryžotextilního materiálu. Jaké parametry např. výšky hladiny by vaky měly mít?

Vysvětlení k dotazu č.1:

Je specifikováno v projektové dokumentaci a to v příloze E. Doklady – E.8.4 Protipovodňové vaky a v rozpočtu SO- 02 – jímkování a převádění vody (pol. 8 a 9)
Jedná se o typ vaku Rubena, model A

Dotaz č.2.

V rámci zhotovení srubové konstrukce lze použít smrkové dřevo?

Vysvětlení k dotazu č.2:

Je specifikováno v projektové dokumentaci a to v příloze B. Souhrnná technická zpráva – B.2.6.b a v příloze D1.1.a Technická zpráva – technické specifikace – odkorněné modřínové nebo borové dřevo.
Smrkové dřevo nelze použít

Za zadavatele:

POVODÍ ODRY,
140 státní podnik
ZÁVOD 1 - OPAVA
747 05 OPAVA, Kolofíkovo nábř. 54
DIČ: CZ70890021, IČO: 70890021

Ing. Jana Hrabicová
vedoucí tech. úseku závodu Opava