

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

Vysvětlení č. 2 dokumentace zadávacího řízení – VD Hubenov, přivaděče – rekonstrukce, Jiřínský přivaděč

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Hubenov, přivaděče – rekonstrukce, Jiřínský přivaděč“ obdržel dne 5. 11. 2021 dotazy dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Z předmětné dokumentace není zřejmé, zda investor řeší náhrady za užívání pozemků s jejich vlastníky a následné dočasné vynětí ze ZPF, apod. Jedná se o položky č. 16 a č.19 v oddíle VRN. Tímto Vás žádáme o informace k výše uvedenému.

Odpověď:

Stavbou nedojde k dočasnému odnětí ze ZPF, viz § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., podle kterého souhlasu k odnětí ze ZPF není třeba, je-li půda odňata k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15

Veškeré související práce při omezení využití pozemků ostatních vlastníků jsou zahrnuty v položkách:

- č. 16, kód 049303000, Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby (Položka vyčísluje veškeré náklady na předání stavbou dotčených pozemků a to jak nájemcům, tak majitelům.)
- č. 19, kód 071002000, Provoz investora, třetích osob (V položce jsou zohledněny veškeré možné situace související s prací na zemědělci užívaných pozemcích - žně, přesuny zemědělské mechanizace apod.; Předání pozemků jejich majitelům.)

Náhrady škod po dokončení stavebních prací a předání pozemků jejich majitelům řeší zadavatel na základě uzavřených smluvních závazků s jednotlivými majiteli. Tyto tedy bude hradit investor.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje doložit prohlášení výrobce rukávce ohledně „statické“ a „chemické“ stálosti, a to z důvodu zabránění uvolňování látek z vložky do vody protékajícím potrubí. Chápe uchazeč správně, že je potřeba doložit příslušné certifikáty k uvedenému materiálu, a že není potřeba použití vystýlky / rukávce s atestem na pitnou vodu?

Odpověď:

Ano, chápe. Bude doložen certifikát výrobce k uvedenému materiálu. Materiál nemusí splňovat atest na pitnou vodu.

Dotaz č. 3

Specifikace vystýlky dle D.1 TZ a dle D.2 Oprava potrubí uvádí tl. vystýlky 5,1 mm pro DN 400 a 6,5 mm pro DN 600. V položkovém rozpočtu je však stanovena tl. vystýlky 5,6 mm pro DN 400 a 7,0 mm pro DN 600. Které tl. vystýlky jsou pro uvedené profily směrodatné?

Odpověď:

Směrodatné hodnoty jsou uvedeny v rozpočtu, tj. 5,6 mm pro DN 400 a 7,0 mm pro DN 600.

V přílohách D.1 a D.2 byly omylem použity snížené hodnoty o 0,5 mm v rámci statického výpočtu za účelem prokázání samonosné vlastnosti na straně bezpečné.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.