

VŠEM ÚČASTNÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Věc: Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce "VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní" / Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Vážení,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o skutečnosti, že jeden z účastníků otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní**“ (evidenční číslo Z2021-037516) (dále jen „**Zakázka**“) v souladu se zadávací dokumentací a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel, **Povodí Labe, státní podnik**, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové (dále jen „**Zadavatel**“), tímto poskytuje požadované vysvětlení zadávací dokumentace, jak je uvedeno níže.

Dotaz 26:

V PS 03.1 je uveden PLC TECOmat Foxtrot. Je možné použít jiné zcela plnohodnotné platformy (WAGO, SCHNEIDER, Mitsubishi, Siemens)?

Vysvětlení Zadavatele k dotazu 26:

Zadavatel připouští možnost použít komponenty jiné, pokud budou technicky srovnatelné nebo lepší, respektive pokud se bude v souladu s §89(6) Zákona jednat o rovnocenné řešení. Všechny v projektu uvedené výrobky a komponenty jsou doporučením projektanta s ohledem na vzájemnou kompatibilitu všech zařízení.

PLC Tecomat Foxtrot je doporučen z toho důvodu, že se jedná o výrobek s perfektní technickou podporou a vysokou spolehlivostí v porovnání s dříve u Zadavatele často nasazovaným PLC Unitronics. Vývojové prostředí lze objednat jako součást příslušné HW konfigurace, proto pracovníci Zadavatele nepotřebují pro případnou údržbu systému v budoucnu žádný placený software.

Projektová dokumentace ve stupni DPS počítá s PLC Tecomat a řeší veškeré návaznosti, konfigurace, značení přístrojů a svorek. Připojené displeje neobsahují žádný program, ale fungují pouze jako zobrazovače nad integrovaným web serverem PLC Tecomat.

Zadavatel nepovažuje toto vysvětlení za takovou změnu/doplnění zadávací dokumentace, jejíž povaha by mohla mít vliv na délku lhůty pro podání nabídek. Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 26. listopadu 2021

Za Zadavatele:

Podpis: _____
Jméno: Mgr. Klára Zábrodská, advokát
Funkce: zástupce zadavatele