



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

107813/2012-MZE-130759



000127329068

ÚTVAR: Pozemkový úřad Kroměříž  
ČÍSLO ÚTVARU: 130759

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

SPISOVÁ ZN.: 2VZ31955/2012-130759

NAŠE ČJ.: 107813/2012-MZE-130759

VYŘIZUJE: Ing. Alena Řihošková

TELEFON: 573301353

E-MAIL: Alena.Rihoskova@mze.cz

ID DS: yphaax8

ADRESA: Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž, 767 01 Kroměříž 1

DATUM: 14. 6. 2012

## **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II.**

Vážený dodavateli,

na základě vzneseného dotazu, v souladu s ust. § 49 odst. 1 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jedním z uchazečů o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Poldr N5 v k.ú. Věžky“ zadávanou v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona, Vám zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

### **Znění požadavku uchazeče:**

*U stavebního objektu SO 01.2 je ve výkazu výměr pod položkou č. 11 uveden obsyp ze štěrkopísku tříděného 0-63 mm. O jaké se jedná obsypy? Je touto položkou míněn obsyp ze štěrkopísku fr. 8-16 a 16-32 pro drenážní potrubí? V případě, že se jedná o obsyp drenážního potrubí, je uvedeno správné množství? Dle našich výpočtů by se mělo jednat řádově o poloviční množství.*

### **Odpověď:**

U stavebního objektu SO 01.2 je položkou č. 11 míněn obsyp drenážního potrubí. Výkaz výměr této položky (820 m<sup>3</sup>) je uveden chybně. Dle opravného výpočtu projektanta je správné množství 299,3 m<sup>3</sup>.

### Správné znění položky č. 11:

Číslo položky: 247 57-1113.R00; název položky: Obsyp ze štěrkopísku tříděného 0-63 mm; měrná jednotka: m<sup>3</sup>; množství: **299,30**

S pozdravem

Ing. Antonín Knapek  
ředitel Pozemkového úřadu Kroměříž

v.z. Ing. Alena Řihošková