

Investor:

Žadatel:
Povodí Labe, státní podnik
Miroslava Raková
Víta Nejedlého 951/8
50003 Hradec Králové

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/VI/21/0710**

Vyřizuje: **Ivana Vejvodová**

Telefon: **+420 491 512 789**

E-mail: **ivana.vejvodova@vakhk.cz**

Název akce: **Piletický potok, Hradec Králové, oprava
opevnění, ř. km 0,000 – 0,490**

Typ žádosti: **Vyjádření ke stavbám (kromě výše uvedených)**

Typ řízení: **dokumentace pro stavební řízení**

Zájmové území:

Datum vydání vyjádření: **15.03.2021**

Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.

Cílem opravných prací je zabránění eroze břehů ochranných hrází. Pata svahů bude stabilizována záhozem z lomového kamene se založením 0,5 m pod niveletu dna. Výška opevnění bude 0,9 m nad niveletou dna, kromě úseku mezi silničními mosty. V tomto úseku z důvodu opačného spádu bude výška opevnění kopírovat hladinu, tzn. od výšky 1,01 m u prostředního mostu po výšku 1,14 m pod vyústěním kanalizace v PF 14. Z části bude použit stávající kámen z původního opevnění, který bude rozebrán a znovu společně s novým kamenem uložen do předepsaného výkopu. Sklon opevnění bude v rozmezí od 1:1,9 do 1:2,2, dle navazujícího svahu ochranných hrází. Zához bude nad úrovní hladiny s proštěrkováním a urovnáním líce. Svah nad tímto opevněním bude v případě porušení doplněn, urovnán a oset travním semenem.

Opevnění bude navazovat na stávající opevnění pod mosty, v horní části na opevnění v místě zaústění kanalizace. Kyneta bude neupravená s ponecháním stávajících přirozených prohlubní jako úkrytů pro vodní živočichy.

Ochranná hráz bude vrácena do jejího původního parametru. Bude navýšena v místech snížení na jednotnou výšku vhodným místním materiálem z výkopu. Pro spojení stávající zeminy s novou bude povrchová vrstva koruny hráze rozrušená, navýšena na požadovanou výšku s urovnáním se spádem 3% směrem k toku a řádně zhutněna. Na závěr bude oseta vhodným travním semenem. Zemina nebude obsahovat kořeny, dřevní materiál, větší kameny, komunální odpad a materiál, který časem zetlí.

V rámci opravy koryta nebudou odstraněny žádné porosty, pouze pařezy po náletových porostech zasahující

do opevnění paty svahu.

Všechny stávající výústě budou zachovány.

V zájmovém území stavby se na pozemcích v k. ú. Věkoše a v k. ú. Hradec Králové nacházejí vodovodní řady a stávající kanalizační stoky v provozování Královéhradecké provozní, a. s. Modře je zakreslena dešťová kanalizace, která není v provozování Královéhradecké provozní, a. s.

Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok je zajišťována dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

- a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
 - b) vysazovat trvalé porosty,
 - c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoli odpadu,
 - d) provádět terénní úpravy,
- s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

Upozorňujeme, že se zde nacházejí stávající vodovodní přípojky a kanalizační přípojky. Ty jsou v majetku vlastníků připojených nemovitostí. Jejich zakres je orientační. Náš archiv nemusí obsahovat trasy všech přípojek. Je nutné jejich stávající polohu respektovat.

Na p. p. č. 239/6 v k. ú. Věkoše je plánováno staveniště - manipulační plocha. Tato manipulační plocha bude umístěna mimo stávající kanalizační vyústění DN 1000 T LT v provozování Královéhradecké provozní, a. s.

Na p. p. č. 1014, p. p. č. 937 a p. p. č. 1054/1 v k. ú. Věkoše se nacházejí vodovodní řad DN 200 PE a kanalizační stoky DN 800 LT a DN 1100 B v provozování Královéhradecké provozní, a. s.

Navýšení ochranné hráze je předpokládáno do úrovně stávajícího parkoviště na pravém břehu do původních parametrů. Takže by navýšení bylo i v místě vyústění kanalizace. Upozorňujeme, že naproti vyústění DN 1000 T LT se nachází revizní šachta na kanalizační stoce DN 1100 B v provozování Královéhradecké provozní, a. s. Je nutné jejich stávající polohu respektovat. Je nutné zachovat jejich stávající krytí zeminou a výškové uložení v terénu. Pokud by bylo nutná jakákoliv změna na stávající stoce v provozování Královéhradecké provozní, a. s., vzhledem k plánovaným pracím, tuto provedou na základě objednávky pouze pracovníci Královéhradecké provozní, a. s. – středisko kanalizace – p. Exner – číslo telefonu: 602 152 724 nebo Bc. Dus – číslo telefonu: 724 045 766.

Při stavbě je nutno dodržet tyto naše podmínky a požadavky:

- stavba bude provedena v plné součinnosti s Královéhradeckou provozní, a. s.

- je nutné dodržet ČSN 73 60 05.
- křížení je nutno provádět kolmo.
- pro vytyčení trasy stávajícího vodovodního řadu v provozování Královéhradecké provozní, a. s. je nutno zaslat objednávku na info@khp.cz a v kopii na hledaci@khp.cz včetně situace a tohoto vyjádření. Dále si domluvit termín schůzky s panem Jonášem, číslo telefonu: 725 504 762 nebo s panem Šolcem, číslo telefonu: 606 680 804.
- pro vytyčení trasy stávajících kanalizačních stok v provozování Královéhradecké provozní, a. s. je nutno zaslat objednávku na info@khp.cz a v kopii na mail: vaclav.loskot@khp.cz včetně situace a tohoto vyjádření. Dále si domluvit termín schůzky s panem Loskotem, číslo telefonu: 724 993 294.
- při vytyčení vodovodu a kanalizací budou případně upřesněny další požadavky z hlediska umístění vodovodu a kanalizací v provozování Královéhradecké provozní, a. s. a prováděných prací.
- při realizaci požadujeme zajistit přístupnost k uzavíracím armaturám, šachtám a hydrantům z důvodu provádění obsluhy a údržby vodovodu a kanalizací v provozování Královéhradecké provozní, a. s.
- veškeré práce v blízkosti vodovodu a kanalizací v provozování Královéhradecké provozní, a. s. požadujeme provádět ručně.
- při stavbě musí být přístupno veškeré zařízení v provozování Královéhradecké provozní, a. s., nesmí být na něm ukládán stavební ani výkopový materiál.
- v případě, že při stavbě dojde k poškození vodovodu nebo kanalizací v provozování Královéhradecké provozní, a. s., bude toto neprodleně nahlášeno Královéhradecké provozní, a. s. a následné opravy zařízení vodovodu nebo kanalizace budou provedeny výhradně Královéhradeckou provozní, a. s. náklady investora stavby.
- zhotovitel této stavby je povinen vyzvat pracovníky Královéhradecké provozní, a. s. před dokončením prací (záhozem) ke kontrole dodržení našich podmínek a k převzetí zařízení v provozování Královéhradecké provozní a. s., které bylo stavbou dotčeno.

Při splnění výše uvedených podmínek a požadavků s prováděním stavby souhlasíme.

Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace, společnosti Královéhradecká provozní, a. s.


Na vědomí:

Jiří Kraus – manažer provozu pitných vod
Bc. Petr Navrátil, DiS. – manažer provozu odpadních vod
Bc. Radim Dus – vedoucí střediska kanalizace

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.



Ing. Pavel Loskot
technicko - provozní náměstek
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.

Přílohy:


počet: 2

- Situace POV
- Situace sítí v provozování KHP, a.s.

Situace POV



Situace sítí v provozování KHP, a.s.



Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.