

**Od:** Mareček Lukáš <lukas.marecek@cetin.cz>  
**Komu:** Miroslava Rakova <rakovam@pla.cz>

---

**Datum:** 16. prosinec 2020 12:15

**Předmět:** RE: Piletický potok, Hradec Králové, ř. km 0,000 – 0,490, oprava opevnění - žádost o vyjádření k práci v ochranném pásmu

Historie:  Na tuto zprávu jste odpověděli.

---

Dobrý den,

Přesně tak. V případě objevení nějakého problému při realizaci stavby jsem k dispozici k řešení již přímo se stavebníkem.

S pozdravem,

**Lukáš Mareček**

Specialista správy a ochrany sítě

+420 238 465 552, +420 702 077 758

lukas.marecek@cetin.cz



CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň

[www.cetin.cz](http://www.cetin.cz)

**From:** Miroslava Rakova <rakovam@pla.cz>

**Sent:** Wednesday, December 16, 2020 8:05 AM

**To:** Mareček Lukáš <lukas.marecek@cetin.cz>

**Subject:** RE: Piletický potok, Hradec Králové, ř. km 0,000 – 0,490, oprava opevnění - žádost o vyjádření k práci v ochranném pásmu

Dobrý den,

děkuji za odpověď. Z níže přiložené vaší odpovědi tedy vyplývá, že v místě křížení opevnění koryta s vaším vedením nepožadujete žádnou další ochranu sítě pod opevněním paty svahu lomovým kamenem hmotnosti 80 - 200 kg.

Před zahájením prací bude provedeno vytyčení. Při výkopových pracech bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození vedení. Nejníže položený kámen v patě svahu bude v místě křížení s vedením uložen tak, aby tvořil "překlad" nad níže položeným vedením. Cca 200 kg kámen má velikost cca 0,4x0,4x0,5 m, takže přesah nad vedením na každé straně bude cca 140 mm. Pro přejezd techniky nad nechráněnou sítí bude manipulační plocha a nezpevněné přístupy opatřeny silničními panely.

S pozdravem a přáním krásného dne

Miroslava Raková  
odbor inženýrských činností

---

Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
tel. : +420 495 088 784  
e-mail : [rakovam@pla.cz](mailto:rakovam@pla.cz)  
<http://www.pla.cz/>

-----Mareček Lukáš <[lukas.marecek@cetin.cz](mailto:lukas.marecek@cetin.cz)> napsal(a): -----

Komu: Miroslava Rakova <[rakovam@pla.cz](mailto:rakovam@pla.cz)>

Od: Mareček Lukáš <[lukas.marecek@cetin.cz](mailto:lukas.marecek@cetin.cz)>

Datum: 15.12.2020 15:55

Předmět: RE: Piletický potok, Hradec Králové, ř. km 0,000 – 0,490, oprava opevnění - žádost o vyjádření k práci v ochranném pásmu

Dobrý den,

konkrétní podmínky ochrany jsou uvedeny ve vyjádření v bodě (III) včetně vyjádření souhlasu se stavbou v bodě (II).

V druhém případě se nejedná o kabelovod, nýbrž o 2x HDPE optickou trubku uloženou již v chrániče PE 125 mm v dostatečném přesahu na obě strany jak je ze situačního výkresu zřejmé. Výškové uložení je možné zjistit pouze za pomoci vytyčení nebo po provedení příčných sond.

V případě manipulační plochy a předpokládám dočasným přejížděním těžkou technikou nad nechráněnou sítí by bylo vhodné nad trasu položit např. příčné betonové panely jako prevenci nepoškození sítě a rozložení váhy.

S pozdravem,

**Lukáš Mareček**

Specialista správy a ochrany sítě

+420 238 465 552, +420 702 077 758

[lukas.marecek@cetin.cz](mailto:lukas.marecek@cetin.cz)



CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň

[www.cetin.cz](http://www.cetin.cz)

**From:** Miroslava Rakova <[rakovam@pla.cz](mailto:rakovam@pla.cz)>

**Sent:** Tuesday, December 15, 2020 1:10 PM

**To:** Mareček Lukáš <[lukas.marecek@cetin.cz](mailto:lukas.marecek@cetin.cz)>

**Subject:** Piletický potok, Hradec Králové, ř. km 0,000 – 0,490, oprava opevnění - žádost o vyjádření k práci v ochranném pásmu

Dobrý den,

naše projektové oddělení zpracovává projektovou dokumentaci na opravu Piletického potoka v Hradci Králové v k.ú. Věkoše. Jedná se o opravu opevnění koryta od mostu u soutoku

s Labem po silniční most v ulici Akademika Bedrny. Oprava spočívá v obnově opevnění paty svahu na výšku 0,9 m nad niveletou dna záhozem z lomového kamene se založením paty opevnění 0,5 m pod niveletu dna. V rámci stavby bude provedena i oprava koruny hráze, mimo úseku s cyklostezkou, s jejím výškovým uvedením do původního stavu.

Dle vyjádření (č.j. 757919/20 ze dne 15.9.2020) kříží tok ve dvou místech stavby sítě elektronických komunikací. Křížení je v prvním případě v místě lávky, kde v její blízkosti není poškozeno opevnění. Vlastní oprava opevnění začíná cca 5,5 m nad lávkou. V druhém případě koryto kolmo kříží optický kabel v kabelovodu. Z vyjádření není jasné jeho výškové umístění. Přístup k vodoteči bude po místních komunikacích, manipulační plocha pro dočasnou meziskládku je zakreslena v přiložené situaci POV.

Tímto vás žádáme o vyjádření s uvedením podmínek k činnosti v ochranném pásmu vašeho zařízení (stavba, použití stavební mechanizace, dočasná manipulační plocha), včetně upřesnění podmínek obnovení opevnění koryta v místě křížení vašeho zařízení s tokem, případně i výškové umístění vašeho vedení.

V případě dalších informací potřebných pro Vaše vyjádření se prosím obraťte na Miroslavu Rakovou (tel. 495 088 784) z Povodí Labe, státní podnik.

Děkuji a přeji krásné dny.

Miroslava Raková  
odbor inženýrských činností

---

Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951/8  
Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
tel. : +420 495 088 784  
e-mail : [rakovam@pla.cz](mailto:rakovam@pla.cz)  
<http://www.pla.cz/>

Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich změny jsou společností CETIN a.s. uzavírány v písemné formě nebo v podobě a postupem podle příslušných všeobecných podmínek společnosti CETIN a.s., a pokud jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou na základě písemného pověření. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem. Podmínky, za nichž CETIN a.s. přistupuje k jednání o smlouvě a jakými se řídí, jsou dostupné [zde](#).

The content of this message is intended for communication purposes only. It does neither represent any contract proposal, nor its amendment or acceptance of any potential contract proposal. CETIN a.s. concludes contracts or amendments thereto in a written form or in the form and the procedure in accordance with relevant general terms and conditions of CETIN a.s., if all requirements are agreed. Contracts are concluded by an authorized person entitled on the basis of a written authorization. Contracts on a future contract are concluded solely in a written form, self-signed or signed by means of an advanced electronic signature. The conditions under which CETIN a.s. negotiates contracts and under which it proceeds are available [here](#).

Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich změny jsou společností CETIN a.s. uzavírány v písemné formě nebo v podobě a postupem podle příslušných všeobecných podmínek společnosti CETIN a.s., a pokud jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou na základě písemného pověření. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem. Podmínky, za nichž CETIN a.s. přistupuje k jednání o smlouvě a jakými se řídí, jsou dostupné [zde](#).

The content of this message is intended for communication purposes only. It does neither represent any contract proposal, nor its amendment or acceptance of any potential contract proposal. CETIN a.s. concludes contracts or amendments thereto in a written form or in the form and the procedure in accordance with relevant general terms and conditions of CETIN a.s., if all requirements are agreed. Contracts are concluded by an authorized person entitled on the basis of a written authorization. Contracts on a future contract are concluded solely in a written form, self-signed or signed by means of an advanced

electronic signature. The conditions under which CETIN a.s. negotiates contracts and under which it proceeds are available [here](#).