

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku

„MVE Kadaň - generální oprava“

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) uveřejňuje v zákonné lhůtě vysvětlení zadávací dokumentace v návaznosti na žádost obdrženou dne 14.12. 2021.

Znění žádosti o vysvětlení (dotaz):

Dobrý den,

chtěl bych Vás požádat, zda by bylo možné pro zpracování technické části nabídky zaslat:

- dispozice polní instrumentace
- dispozice kabelových tras
- dispozice spotřebičů NN
- seznamy kabelů
- HOOK UP polní instrumentace

Zároveň bych Vás chtěl požádat o informaci, zda by bylo možné zaslat přiložený soubor v editovatelné verzi, včetně části silnoproudu.

Odpověď zadavatele:

ad.

- *dispozice polní instrumentace*

Je v TZ strojní části - soupis přístrojů s jejich umístěním

- *dispozice kabelových tras*

Je v TZ elektro části - KT se nemění, dispozice je stávající

- *dispozice spotřebičů NN*

Je v TZ strojní části - soupis motorů s umístěním

- *seznamy kabelů*

Není součástí zadávací dokumentace do zadávacího řízení, musí být součástí prováděcí dokumentace zhotovitele

- *HOOK UP polní instrumentace*

Zadávací dokumentace do zadávacího řízení toto neřeší, musí být součástí prováděcí dokumentace zhotovitele.

Zadavatel sděluje, že zadávací dokumentace do zadávacího řízení obsahuje všechny relevantní podklady pro řádné nacenění nabídky.

ad.

přiložený soubor v editovatelné verzi

Dodavatel přiložil k dotazu soubor v pdf („Soupis prací_MVE Kadaň GO rozvodna 22kV a 6kV“). Zadavatel jako přílohu odpovědi poskytuje „Soupis prací MVE Kadaň GO rozvodna 22kV a 6kV“ v editovatelné verzi v xls.

Dále zadavatel upřesňuje textaci uvedenou ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k zadávacím podmínkám, a to následujícím zněním:
"Podmínkou plnění je zachování činného výkonu po GO 2,15 MW při účinníku $\cos \varphi$ 1."

Závěr:

Zadávací dokumentace se v dalším nemění.

Přílohy:

„Soupis prací MVE Kadaň GO rozvodna 22kV a 6kV“ v editovatelné verzi v xls.

aktuální znění návrhu smlouvy:

17.12.21 - AKTUAL - Příloha č. 2.2_A_Návrh smlouvy_ZPŘ_úprava 4.docx

V Chomutově dne 17.12.2021

Ing. Zbyněk Folk
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal