

VŠEM ÚČASTNÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Věc: Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce "VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní" / Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Vážení,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o skutečnosti, že jeden z účastníků otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní**“ (evidenční číslo Z2021-037516) (dále jen „**Zakázka**“) v souladu se zadávací dokumentací a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel, **Povodí Labe, státní podnik**, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové (dále jen „**Zadavatel**“), tímto poskytuje požadované vysvětlení zadávací dokumentace, jak je uvedeno níže.

Dotaz 65:

Je železobetonová konstrukce vstupní šachty (SO 04.1.1) navržena jako vodotěsná? Pokud ano, jak byl zpracován výpočet a návrh uvedené výztuže na maximální šířku trhliny? Pokud je uvažováno, že tato konstrukce bude vodotěsná, tak jak je vodotěsnost řešena v místě převážek, kde dochází k zeslabení tloušťky stěny zakomponováním hlav kotev a převážek?

Vysvětlení Zadavatele k dotazu 65:

Zadavatel sděluje, že železobetonová konstrukce vstupní šachty (SO 04.1.1) bude do výše vstupu vodotěsná. V rámci návrhu této konstrukce byl zpracován posudek dle normy ČSN EN 1992-1-1 (Navrhování betonových konstrukcí). Napětí v betonu je menší než pevnost betonu v tahu f_{ctm} , trhliny nevzniknou. V místě převážek a hlav kotev, které se nacházejí v nadzemním objektu v úrovni vstupu, šachta vodotěsná být nemusí. Vstup do šachty je výškově nad korunou přelivu i nad korunou samotné hráze. Dolní rozpěrný rám nesnižuje vodotěsnost konstrukce.

Zadavatel nepovažuje toto vysvětlení za takovou změnu/doplnění zadávací dokumentace, jejíž povaha by mohla mít vliv na délku lhůty pro podání nabídek. Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 21. prosince 2021

Za Zadavatele:

Podpis: _____
Jméno: Mgr. Klára Zábrodská, advokát
Funkce: zástupce zadavatele