



Technická specifikace ovládání uzavíracích armatur		
číslo	Popis	počet ks
1a	Přechodový adaptér vřeteno šoupěte DN 300 × ovládací tyč; ocel 1.4301	4
1b	Přechodový adaptér vřeteno šoupěte DN 200 × ovládací tyč; ocel 1.4301	2
2	Ovládací tyč se spojkami; oc. trubka 30×5,0 mm; dl. 4 000 mm; ocel 1.4301	15
3a	Ovládací tyč se spojkami; oc. trubka 30×5,0 mm; dl. 4 185 mm; ocel 1.4301	2
3b	Ovládací tyč se spojkami; oc. trubka 30×5,0 mm; dl. 4 385 mm; ocel 1.4301	1
3c	Ovládací tyč se spojkami; oc. trubka 30×5,0 mm; dl. 3 200 mm; ocel 1.4301	1
3d	Ovládací tyč se spojkami; oc. trubka 30×5,0 mm; dl. 3 845 mm; ocel 1.4301	1
3e	Ovládací tyč se spojkami; oc. trubka 30×5,0 mm; dl. 4 155 mm; ocel 1.4301	1
4a	Držák ovládací tyče s kluzným pouzdem ø 30 mm; dl. 405 - 495 mm; ocel 1.4301	33
4b	Držák ovládací tyče s kluzným pouzdem ø 30 mm; dl. 305 - 395 mm; ocel 1.4301	12
4c	Držák ovládací tyče s kluzným pouzdem ø 25 mm; ocel 1.4301	2
5a	Prodloužení vřetene; dl. 1,0 m; ocel 1.4301	4
5b	Proudlovení vřetene s křížovými klouby; ocel 1.4301	2
5c	Proudlovení vřetene s křížovým kloubem pro ovládání regulačního uzávěru; ocel 1.4301	2
6a	Stojan pro uzavírací armatury s ukazatelem polohy; ruční kolo ø 360 mm	2
6b	Stojan pro uzavírací armatury s ukazatelem polohy; ruční kolo ø 500 mm	2
6c	Stojan pro uzavírací armatury s ukazatelem polohy; příprava pro připevnění převodovky	4
7	Víceotáčková převodovka; kuželový převod; poměr 2:1; ruční kolo ø 315 mm	4

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....14/261

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....VIII. 2019③

Odpov. proj.:	Ing. M. Komín		<b>AZ CONSULT®</b> spol. s r. o. Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval:	Ing. M. Valenta			
Kontroloval:	Ing. P. Vít			
Kraj:	Ústecký	Místo:		Jezeří
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov			
Akce:	VD Jezeří - rekonstrukce - III. etapa			
Objekt:	SO 04.1 Odběrné a výpustné potrubí			
Výkres:	Spodní výpust, odběr ovládací prvky - půdorysy			
Zn. souboru:			...	
Stupeň:			DPS	
Č. zak.:			14/261	
Datum:			VIII/2019	
Měřítko:			1: 50	
Č. přílohy:			D.4.1.7	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT, spol. s r.o.				