




V3
PŮDORYS




V4
BOKORYS




V7
PŮDORYS




V14
BOKORYS




PŮDORYS




V15
BOKORYS



PŮDORYS



V17



spoje		spojované části	Pozn.	ČSN EN 1708-1	ČSN EN ISO 9692-1
příruba		trubka přímá + příruba	oboustranný ½U-svar	5.1.1	2.11
		redukce + příruba			
spoje plechů	stejná tloušťka	trubka přímá + koleno	tupý svar	5.1.2	1.3 nebo 1.5
	rozdílné tloušťky	trubka přímá + lemový kroužek		5.1.9	1.3
odbočky		trubka přímá + koleno	tupý svar	1.1.2	2.3 nebo 2.5.2
oplechování		trubka přímá + kolmá odbočka	x	13.2.1	1.9.1 nebo 1.11
		trubka přímá + oplechování	oboustranný koutový svar	x	4.1.3

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....14/261
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....VIII. 2019③

Odpor. proj.:	Ing. M. Komín		AZCONSULT® spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001				
Vypracoval:	Ing. M. Valenta						
Kontroloval:	Ing. P. Vít						
Kraj:	Ústecký			Místo:	Jezeří		
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov						
Akce:	VD Jezeří - rekonstrukce - III. etapa			Zn. souboru:	...		
Objekt:	SO 04.1 Odběrné a výpustné potrubí			Stupeň:	DPS	Formát:	2 x A4
Výkres:	Spodní výpust, odběr trubní svařence - kolena, redukce			Č. zak.:	14/261	Č. paré :	
				Datum:	VIII/2019	Měřítko:	1: 20
						Č. přílohy:	D.4.1.5
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT, spol. s r.o.							