

Tyč jímací
- např JP 15 16/10 mm

SO 04 Odběrná věž

Přes korunu rozvod hromosvodu
veden chraničkou
- pr. 20 mm
- např. trubka ohebná Monoflex 320 N

- LEGENDA
- Drát zemnicí, např. AlMgSi 8 mm - 32,0 m
 - Uzemněné ocelové konstrukce
 - Nový stav

SO 07 Rekonstrukce atiky

2x Podpěry na uchycení vodiče na ploché střeše


Stavající rozvod hromosvodu



AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....14/261
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....1.7.2015③

Poznámka:
Staničení je vztaženo k vytyčovací ose.
Místo půdorysného lomu římsy bude plynule zaobleno.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK



Odpor. proj.:	Ing. M. Komín		<div>A ZCONSULT® spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001</div>			
Vypracoval:	Bc. M. Mudra					
Kontroloval:	Ing. P. Vít					
Kraj:	Ústecký	Místo:			Jezeří	
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov					
Akce:	VD Jezeří - rekonstrukce - III. etapa		Zn. souboru: ...			
Objekt:	SO 03 - Koruna hráze		Stupeň:	DPS	Formát:	2 x A4
Výkres:	Situace hromosvodu		Č. zak.:	14/261	Č. paré :	D.3.7
			Datum:	I/2019		
			Měřítko:	1:200		
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.						

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.