

**Záznam z výrobního výboru na akci „Bystřice, ř.km 12,541-13,261 (Dubí) – rekonstrukce“****Datum:** 14. 5. 2020**Místo:** Teplice**Přítomni:** dle prezenční listiny

Předmětem výrobního výboru bylo:

- Seznámení s návrhem technického řešení

Na místě bylo dohodnuto následující:

- SO 01.1 – Nátok do odběrného objektu Tereziných lázní bude řešen stejným způsobem jako nátok do rybníka. V profilu koryta bude vybudován vyvýšený příčný práh s oknem pro minimální zůstatkový průtok.
- SO 02 – Rekonstrukce koryta v blízkosti náhonu bude řešena po částech
- SO 03.2 – Vyústění MVE – objekt bude řešen v rámci stavebního objektu SO 03
- SO 04 – Rekonstrukce dopadiště přehrážky – Rekonstrukce bude řešena těžkou kamennou rovinaninou se štětovou vazbou (balvan hmotnosti cca 3t)
- Objekty vyústění potoka a rybníka (SO 02.1 a SO 03.1) budou na hranici pozemku POh zakončeny prahem a za hranicí pozemku označeny černou barvou s poznámkou „V případě zásahu, uvést do původního stavu“
- V rámci realizace stavby budou zbudovány tři sjezdy do koryta (rampy)
- Použitý materiál na konstrukci koryta je navržen: opevnění břehů kamennou zdí (žula), opevnění dna drsnou kamennou rovinaninou (čedič) do betonového lože, stabilizace dna betonovými prahy.
- Cena za metr běžný nových opěrných zdí 70 – 75 tisíc bez DPH kompletní konstrukce včetně vybourání, odtěžení stávající konstrukce, skládkovného a provedení nových konstrukcí z nakupovaného materiálu. Při délce 650 m odpovídá cena cca 50 milionů bez DPH, což je dvojnásob předpokládané ceny 25 milionů bez DPH dle požadavkového listu.
- Cena bouracích prací a skládkovné odpovídá cca ceně nových konstrukcí. Cenu výrazně sníží alespoň částečné využití bouraného kamene. Jednou možností je uskladnění kamene na mezideponii Povodí Ohře, pro případné další využití nebo odprodej. Další možností je bouraný materiál vložit do rozpočtu jako „výzisk“ a nabídnout materiál zhotoviteli v rámci stavby.
- Montovaný most v havarijním stavu ř. km 12,765 je navržen k odstranění. V současnosti ještě nebylo zajištěno stanovisko odpovědného vlastníka. Město Dubí se k objektu nehlásí a pokus o kontaktování majitele sousedního pozemku První severočeská realitní společnost s.r.o., byl zatím neúspěšný (zásilka vrácena z důvodu adresát neznámý)
- Projektant podá žádost o termínový dodatek

Zúčastnění zástupci si záznam přečetli a souhlasí s jeho obsahem.

Příloha: Koordinační situace