

NAŠE ZNAČKA
PM-6689/2022/5504

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 7. 2. 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – „Desná, Filipová – Loučná nad Desnou, oprava koryta toku ř. km 25,500 – 28,700“

Vážený dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Desná, Filipová – Loučná nad Desnou, oprava koryta toku ř. km 25,500 – 28,700“ obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V zaslané dokumentaci se mi nedaří najít vyjádření orgánů ochrany přírody - OI kraj, CHKO. Prosím o poskytnutí - je to stěžejní dokument pro nacenění dozoru.

Odpověď:

Zadávací dokumentace se skládá ze dvou projektových dokumentací:

1. DPS 9/2021 Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. - součástí veřejné zakázky je celá projektová dokumentace, která není v CHKO.
2. DPS 06/2020 ing. Vít Pučálek - je částečně v CHKO, ale až od objektu SO 03, ale ten není součástí zadání stavby a veřejné zakázky. Součástí veřejné zakázky je pouze část této PD, konkrétně SO 01, který není v CHKO.

Přílohou tohoto vysvětlení jsou stanoviska z AOPK oddělení správy CHKO Jeseníky (ZCHD.VKP), které se ale místně nevztahují k požadované stavbě. Tato stanoviska jsou zmíněna jako dokladová část k ohlášení udržovacích prací.

Toto doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

Zadavatel odpovídá na uvedené dotazy i přes to, že byly zaslány po uplynutí lhůty pro vysvětlení zadávací dokumentace. Na vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 se tedy nevztahují lhůty dle §98 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky