

AQUA CETRUM Břeclav s.r.o.  
Hana Bartolšicová  
Kapusty 27  
60906 Břeclav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN

2/TR/2021/20213526

Ing.Trávníčková, ☎ 518 305 954  
travnickova@vak-hod.cz

09.09.2021

**Koryčany-Rekonstrukce rybochovného hospodářství sezónní prodejna ryb-p.č.2108, 2109/1**

Investor: Povodí Moravy, Brno

Projektant: Ing Jan Varadínek Břeclav

Popis stavby: sezónní prodejna ryb p.č.2108 a 2109/1 v k.ú.Koryčany

Dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího objektu archivu na objekt sezónního prodeje ryb včetně rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu a rekonstrukce napojení místních rozvodů IS na objekt.

Rekonstrukce bude spočívat v demolici stávající budovy archivu a zřízení nové kontejnerové prodejny v místě odstraněné budovy archivu, v rekonstrukci zpevněných ploch včetně opravy oplocení v místě prodejny a rekonstrukci napojení prodejny na vnitřní rozvody IS rybochovného areálu.

Oprava oplocení

Úprava oplocení se týká části trasy oplocení areálu ve vazbě na umístění a přístup veřejnosti ke kontejneru sezónní prodejny ryb.

Stávající oplocení před prodejnou včetně brány, branky a podezdívky bude odstraněno. Nově se zřídí linie plotu od rohu trafostanice po roh kontejnerové prodejny. Dále se opraví plot v souběhu s příjezdovou komunikací od rohu kontejneru po roh stávající budovy. Oplocení bude z pletiva zavěšeném na ocelových sloupcích s jednou řadou ostnatého drátu. Výška pletiva bude 1,50m, celková výška oplocení včetně ostnatého drátu bude 1,70m. Mezi sloupky oplocení budou osazeny podhrabové desky.

Napojení prodejny na vnitřní rozvody IS rybochovného areálu

Rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace

- materiál ... PVC (PP) DN150 SN8

- celková délka ... 6,50m

- jímka na vyvážení ... PREFA ŽB,

Rekonstrukce přípojky dešťové kanalizace

- materiál ... PVC (PP) DN200 SN10

- celková délka ... 53,60m

Rekonstrukce vodovodní přípojky

- materiál ... PE 2"

- celková délka ... 58,00m

Rekonstrukce přípojky elektro

- materiál ... KABEL CYKY

- celková délka ... 10,50m

Vodovodní přípojka – rekonstruovaná, není napojena na veřejný vodovod.

Zařizovací předměty ZTI budou napojeny na vnitřní rozvody pitné vody kontejneru, které jsou napojeny na stávající rozvody pitné vody v areálu.

Areál není napojen na veřejný vodovod.

Splaškové vody jsou odváděny do jímky na vyvážení.

#### **Stanovisko k: Povolení stavby - Žádost o vydání společného povolení - ÚR+SP**

Proti výše uvedené akci nemáme námitek. Při provádění stavebních a výkopových prací požadujeme respektovat následující připomínky a požadavky:

1. Respektovat stávající přívodní veřejný vodovodní řad surové vody z AC DN 400 mm včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
2. Sloupy dopravního značení a nové sloupy oplocení situovat mimo výše uvedené ochranné pásmo vodovodu. Vodovodní řad musí být přístupný mechanismům pro možnost bezproblémového provozování vodovodu.
3. Před zahájením výkopových, stavebních a bouracích prací v blízkosti ochranného pásma vodovodu, zejména při demolici brány a plotu, požadujeme průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací **provoz Kyjov - Ing. Aleš Bystřický, ☎ 518 612 407**, k vytyčení stávajícího vodovodu v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytyčení sítí pořizuje stavebník na své náklady - dle platného ceníku.
4. Při výše uvedených pracích nesmí dojít k poškození veřejného vodovodu ani k ovlivnění statiky potrubí.
5. Před záhozem v ochranném pásmu vodovodu a k závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Kyjov z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací.
6. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb.,(stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel projektové dokumentace.
7. **Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení.** Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle GDPR, že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem vyhotovení tohoto stanoviska.

#### **Vodovody a kanalizace**

**Hodonín, a.s.**

Purkyňova 2933/2

695 11 Hodonín

  
Ing. Jana Trávníčková

Referent VHR