

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

Vysvětlení č. 2 dokumentace zadávacího řízení – PS Blansko - rekonstrukce, SO 02 Provozní budova

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „PS Blansko - rekonstrukce, SO 02 Provozní budova“ obdržel dotazy dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dne 25. 2. 2022 v 15,22 hod.

Dotaz: č. 1

Žádáme o upřesnění výšky izolačního materiálu ve V.V. je 20 cm a v technické zprávě je 40 cm

Odpověď:

V rámci položky č. 92 je použita tl. 20 cm, vykázána 2x. Jedná se o dvě vrstvy, tl. 40 cm tedy koresponduje s technickou zprávou.

Dne 1. 3. 2022 v 9,01 hod

Dotaz: č. 2

Žádáme o změnu položky krovu z:

95	762100010RA0	Kompletní konstrukce krovů dřevěná, laťování dvojité, bednění přesahu střechy, ,	m2	356,49000
----	--------------	--	----	-----------

na položku:

76310-0101.RAA Montáž a výroba střešních vazníků impregnovaných, příhradový vazník.

Dále žádáme o doplnění soupisu o položku na podbití přesahů střechy.

Odpověď:

V rámci dotazu byla upravena položka č.95 a doplněny položky 96 a 104 viz. příložený VV

PŘÍLOHA:

č.1 Výkaz výměr 1.3.2022 PS Blansko SO02

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.