



NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY : 3 PEN stř 50Hz 230/400V/TN-C
3 N PE stř 50Hz 230/400V/TN-C-S
2= 24V ss PELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (DLE ČSN 33 2000-4-41):
- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- MALÝM NAPĚTÍM

LEGENDA

| | | |
|----------------|--|--|
| RG1, DT1 | | ROZVADĚČE SOUSTROJÍ |
| G_ | | GENERÁTOR MVE |
| M_ | | SERVOPOHON DÝZY |
| BL, BT, BR, BT | | ČIDLO HLADINY, TLAKU, OTÁČEK, TEPLOTY A POD. |
| HA | | VÝSTAŽNÁ HOUKAČKA |
| MX | | SVORKOVACÍ SKŘÍŇ |
| | | KABELOVÁ TRASA |
| | | HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA POD STROPNÍ DESKOU |
| | | KABEL ULOŽEN VE VÝKOPU |

POZNÁMKA :

KABELY BUDOU ZEJMÉNA V KABELOVÝCH ŽLABECH POD STROPNÍ DESKOU NAD ROZDĚLOVACÍM OBJEKTEM
DÁLE BUDOU KABELY V ULOŽENY V PROSTORECH MVE V ELEKTROINSTALAČNÍCH ŽLABECH
A V PLASTOVÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH
KOVOVÉ ČÁSTI SOUSTROJÍ BUDOU PROPOJENY NA OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

| | | |
|--|---|---|
| AQUATIS | | |
| AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205 E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz | | |
| Zodpovědný projektant ING. JOSEF MALÝ | Hlavní inženýr projektu ING. OLDŘICH NEUMAYER CSc. | Vedoucí střediska ING. OLDŘICH NEUMAYER CSc. |
| Vypracoval ING. JOSEF MALÝ | Kontroloval ING. TOMÁŠ ROTH | Zakázkové číslo 021015A |
| Datum LISTOPAD, 2021 | Stupeň dokumentace DSJ | Název souboru D2223_Dispo.dwg |
| Akce RH PŘÍSEČNICE - REKONSTRUKCE MVE - AKTUALIZACE PD D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.2.2. PS02 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO D.2.2.2. VÝKRESOVÁ ČÁST | | |
| Příloha | | |
| DISPOZICE MVE | | |
| Měřítko 1:50 | Číslo přílohy D.2.2.2.3. | |
| Objednatel POVODÍ OHŘE, státní podnik | | |