



**Bergnerovi s.r.o.**

IC: 27298124

Třebízského 2734/3  
415 01 Teplice

**Stupeň : Projekt stavby**

**Z.č.:20181205**

**Stavebník:**

**Povodí Labe, s.p.  
Víta Nejedlého 951/8  
500 03 Hradec Králové**

## **VD Štětí - Rekonstrukce Kanalizačního systému**

7

### **Návrh limitních hodnot vypouštěného znečištění**



**Odpovědný projektant:**

**Ing. Oto Bergner  
Č.a.: 0401775**

**Listopad 2020**

Návrh limitních hodnot znečištění dle nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb.

Ukazatel	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	„p“ (kg/rok)	„m“ (kg/rok)
CHSK <sub>Cr</sub>	150	220	41,063	60,225
BSK <sub>5</sub>	40	80	10,950	21,900
NL	50	80	13,688	21,900

Listopad 2020

Ing. Oto Bergner

