

**SO01 - Sanace pilíře**

Dodavatel zpracuje **kontrolní a zkušební plán**, který bude nedílnou součástí technologického předpisu na provádění vrtných a injekčních prací.

Projektant navrhuje kontrolní a zkušební plán minimálně v tomto rozsahu:

Kontroly a zkoušky	Četnost	Způsob provedení	Záznam o zkoušce	Provádí
Přejímka pracoviště, vytyčení návrhů pro injektáž	při zahájení prací	geodetické pomůcky (pásmo atd.)	SD, samostatný zápis	
Skon vrtu	každý vrt	sklonoměr	vrtné hlášení	
Průběh vrtání, přítoky do vrtu	každý vrt	popis	vrtné hlášení	
Hloubka vrtů pro injektáž	každý vrt	stavební metr, hloubkoměr	vrtné hlášení	
Osazení injekčního obturátoru	každý vrt	vizuálně, stavební metr	bez záznamu	
Obj. hmotnost injekční směsi	pro každou denní záměs injekční směsi	pyknometr, odměrná kádinka, výplachové váhy (Baroïd)	laboratorní deník	

Kontroly a zkoušky	Četnost	Způsob provedení	Záznam o zkoušce	Provádí
Odstoj vody injekční směsi	pro každou denní záměs injekční směsi	válec	laboratorní deník	
Doba tuhnutí	1 x denně	nakláněná skleněná kádinka	laboratorní deník	
Viskozita injekční směsi	1 x denně	Marschův kužel	laboratorní deník	
Doba tvrdnutí injekční směsi	1 x denně	nakláněná kádinka na pracovišti	laboratorní deník	
Kontrola injektáže, tlak, spotřeba	Průběžně	vizuálně	záznam o injektáži	
Odběr vzorku směsi pro pevnost v tlaku a poměrném přetvoření	1 sada (2ks) / typ použité injekční směsi	formy	laboratorní deník	

**SO02- Zajištění přístupu na stavbu**

Vypracování KZP není požadováno.

Jedná se o pomocné dočasné konstrukce.

Kontroly a zkoušky	Četnost	Způsob provedení	Záznam o zkoušce	Provádí
--------------------	---------	------------------	------------------	---------