

V Karlových Varech, dne 13.7.2020

# Z Á P I S Z "VÝROBNÍHO VÝBORU"

datum konání: **13. 07. 2020**  
hodina konání: **9:00 hod**  
místo konání: **zasedací místnosti Povodí Ohře, závod Karlovy Vary, Horova 12**  
akce: **Ottův jez - PB pilíř šterkové propusti**

Přítomni:  
dle prezenční listiny

Projektant přítomné seznámil s výsledky stavebně technického průzkumu a s návrhem řešení, které bude následně zpracováno v dokumentaci odpovídající stupni DSJ. Doporučený postup opravy a závěry průzkumu jsou uvedeny v samostatné hodnotící zprávě „Stavební průzkum konstrukce středního pilíře“ zpracovaný firmou VODNÍ DÍLA – TBD a.s. v červnu 2020.

Dále byly projednány následující body:

- Předložen návrh technického řešení opravy pilíře. Předpokládá se cementová nebo jílocementová injekční směs. Částečné ubourání zhlaví výplně pilíře. Zpětná dobetonávka po dokončení injekčních prací a zpětné zadláždění horní rady kamene.
- Pro zamezení úniku injekční směsi budou práce prováděny pod ochranou nasazené jímky.
- Přístup na stavbu: projektant ověří možnost využití lávky pro dopravu materiálu u jejího vlastníka (město Cheb). Pokud toto nebude možné, připraví se varianta sypané zemní jímky (sjezdu) nebo bude zpracována (ověřena) možnost dopravy nebo přepravy pomocí jeřábu na levobřežní pilíř šterkové propusti.
- Místo skládky pro vybouranou suť: Chocovice, Tisová. Projektant ověří možnost využití do PD.

Skončeno, přečteno, podepsáno.



Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219 tel 474 636 111  
Chomutov 430 03 fax 474 636 353

email info@poh.cz  
web www.poh.cz

IČ 70889988  
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení  
KB a.s. Chomutov, č.ú. 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č.13052

datum konání: **13. července 2020**  
hodina konání: **9:00 hod**  
místo konání: **zasedací místnost závodu K. Vary, Horova 12, 4. patro**