

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 16. 3. 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – „Bečva, km 41,91 – 42,37 – revitalizace toku, Ústí“

Vážený dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Bečva, km 41,91 – 42,37 – revitalizace toku, Ústí“ obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel ve svém vysvětlení ze dne 10.3.2022 potvrdil, že vytěžený materiál se bude třídit a doplnil položky související s touto činností. Po prostudování zadávací dokumentace jsme nenalezli žádné bližší informace související s tříděním vytěženého materiálu. Z důvodu zodpovědného nacenění a zpracování nabídky, žádáme zadavatele o poskytnutí dodatečné informace, a to především za jakým účelem se bude vytěžený materiál třídit a jaké bude jeho další využití? Bude přetříděný materiál odvážen, či skládkován? Jaké mají být parametry tříděného materiálu, jaké mechanismy a způsob třídění má být použit?

Odpověď:

Vzhledem k charakteru materiálu zadavatel zvolil následující postup, který je popsán i v položkovém rozpočtu objektu SO01:

V položce SO 01 – pol. 5 Třídění výkopku – je dodatečný popis „Poznámka k položce: Z vytěženého sedimentu budou vytříděny kmeny, pařezy, větve a další organický a anorganický materiál (kameny apod.) větších rozměrů“.

Materiál bude uplatněn v rámci položek rozpočtu:

12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3
14	K	171201104R	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.

Kubatura těchto položek bude fakturována dle skutečně vytříděného a zpětně využitého materiálu, na základě položky č. 5 Třídění výkopku.

Položka č. 5 Třídění výkopku tedy slouží k rozřazení materiálu pro tyto položky, respektive k vytřídění materiálu, který není vhodný, respektive jej nelze využít k nakládání s výkopky v rámci stavby, ale musí být likvidován v souladu se zákonem o odpadech.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky