



Povodí Odry
státní podnik

Vyřizuje: Jitka Halfarová.
Tel.: 596 657 532
E-mail: jitka.halfarova@pod.cz
Datum: 28.3. 2022

Zadavatel: **Povodí Odry, státní podnik**, Varenská 3101/49, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26
IČO: 70890021
Název VZ: **Hala PZ Bruntál (č.st. 4290)**
Evidenční číslo VZ: **1446**
VZ podle předmětu: **stavební práce**
Forma zadávacího řízení: **VZMR – otevřená výzva**
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Vysvětlení zadávací dokumentace podle bodu 10. výzvy k podání nabídek - dodatečné informace:

Dotaz č.1:

Ve výkazu výměr pol. 767 – Konstrukce zámečnické pol. 84 je chybně uvedena hmotnost IPE 360. Ve výkazu je hmotnost 48,6 kg/m, ale skutečná je 57,1 kg/m. Dále v položce není navýšení hmotnosti celé konstrukce o styčnickové plechy, kotevní prvky, svary, spojovací materiál. Žádáme o doplnění výkazu výměr.

Vysvětlení k dotazu č.1:

oddíl rozpočtu 767 – konstrukce zámečnické:

- chybně uvedena váha IPE 360 – opraveno na 51,7 kg/m – dopočteno do upraveného VV
- styčnickové plechy – příčle jsou započítána ve VV s délkovou rezervou, která obsahuje i váhu styčnickových desek. VV není třeba upravovat.
- kotevní prvky – pokud se týká kotvení sloupů, tak to je obsaženo v položkách č. 72 a 84. VV není třeba upravovat
- svary a spojovací materiál – jsou obsahem agregované položky č. 84. VV není třeba upravovat

Dotaz č.2.

Ve výkazu výměr pol. 764 – Konstrukce klempířské nejsou žádné lemovací plechy ke kompletaci opláštění střechy a stěn (hřeben, štíty, okapy, rohy, pod okapem, v dolní části u základů, kolem vrat). Žádáme o doplnění výkazu výměr.

Vysvětlení k dotazu č.2:

oddíl rozpočtu 764 – konstrukce klempířské

- oplechování hřeben střechy, štíty – doplněno do oddílu 767, položka č. 86
- okapové plechy nad okapovými žlaby – v PD s nimi není uvažováno, okap tvořen okrajem střešního plechu
- oplechování rohů objektu a oplechování kolem vrat – je obsahem položky č. 86 v oddílu 767. VV není třeba upravovat.
- oplechování dolní části stěn u základu – doplněno do VV v oddíle 767, položka č. 84 – lišta 40/40/4 kotvená do soklového zdiva. Lišta uvedena v PD.

Na základě výše uvedených dotazů je upraven výkaz výměr.

Za zadavatele:

POVODÍ ODRY,
140 státní podnik
ZÁVOD 1 - OPAVA
747 05 OPAVA, Kolofíkovo nábř. 54
DIČ: CZ70890021, IČO: 70890021

Ing. Jana Hrabicová
vedoucí TÚ závodu Opava



závod - Opava
Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava
tel.: 596 657 511, Fax: 596 657 500
E-mail: zavod.op@pod.cz
www.pod.cz

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 49, 701 26 Ostrava
Zapsán v OR u krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021
bank. spojení: KB Ostrava, č.ú.: 97104761/0100