

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.  
Ing. Ondřej Hubáček  
Nábřežní 4  
150 56 Praha 5 - Smíchov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

16.4.2021

NAŠE ZNAČKA

2/JU/2021/1147

VYŘIZUJE / LINKA

Jaroslav Jurka, ☎ 518 305 929  
jurka@vak-hod.cz

HODONÍN

19.4.2021

**Veselí nad Moravou-Modernizace nápuštného stavidla-p.č.71/4, 71/9, 71/10, 121/2, 392/1, 121/3**

Investor: Povodí Moravy, s.p., Brno

Projektant: Ondřej Hubáček, Brno

**Popis stavby:** Předložená dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení řeší modernizaci stavidla v blízkosti plavební komory na p.č. 71/4, 71/9, 71/10, 121/2, 392/1, 121/3, 392/1 v k.ú. Veselí nad Moravou. Modernizací nápuštného stavidla dojde ke kontinuálnímu zajištění plynulého a bezpečného napouštění a udržování plavební hladiny kanálového úseku vodní cesty od Veselí nad Moravou až po jez Sudoměřice, zabezpečení napouštění všech plavebních komor na tomto úseku. Dále pak v případě potřeby slouží stavidlo k zajištění dodávky potřebného množství vody pro závlahy. Modernizací dojde k zamezení nátoky splavenin do kanálového úseku vodní cesty, včetně zlepšení podmínek při odstraňování pláví z česel s ohledem na bezpečnost obsluhy.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO - 01 Demolice

SO - 02 Stavidlo (objekt)

SO - 03 Stavidlo (vystrojení)

SO - 04 Přípojka NN

SO - 05 Přístupová cesta

**Stanovisko pro územní rozhodnutí a stavební povolení:**

Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu nemáme námitek. Při provádění stavebních a výkopových prací požadujeme respektovat následující připomínky a požadavky:

1. Na dotčené parcele ani v jejím blízkém okolí neprovozuje naše a.s. žádné vodohospodářské sítě.
2. Upozorňujeme, že se stavba nachází v ochranném pásmu vodního zdroje, a to v PHO 2°- vnějšího vodního zdroje Bzenec-Komplex, které bylo vyhlášeno VH orgánem pod č.j. Vod-1299-1985/1989/Ku-235 ze dne 1.3.1989. Při návrhu je nutno respektovat podmínky uvedené v tomto rozhodnutí. Zejména nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými


vodám v souladu se zákonem 254/2001 (především ropnými látkami). Používané mechanismy a stroje při výstavbě musí být v řádném technickém stavu a musí být zamezeno jakýmkoliv možnostem úniku ropných látek do půdy a vody.

3. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb.,(stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel projektové dokumentace.
4. **Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení.** Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle GDPR, že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem vyhotovení tohoto stanoviska.

**Vodovody a kanalizace**

**Hodonín, a.s.**  
Purkyňova 2933/2  
695 11 Hodonín

  
Jaroslav Jurka  
referent VHR