



Váš dopis zn.:

Ze dne: 22.4.2022

Naše zn.:

Vyřizuje: Michal Štefek

Tel.: +420 596 657 346

E-mail: michal.stefek@pod.cz

Datum: 25.4.2022

Uveřejněno na profilu zadavatele

Povodí Odry, státní podnik

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
IČO:	70890021
Název veřejné zakázky:	VHL - rekonstrukce nákladních výtahů 100 kg a 1000 kg
Číslo VZ dle evidence zadavatele:	1453
VZ podle předmětu:	dodávky
Forma zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Zadavatel dne 22.4.2022 obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

DOTAZ Č. 1

Dobrý den,

předem se omlouváme a není v našem zájmu prodlužovat zadávací lhůtu, ale chceme se Vás zeptat na upřesnění níže uvedených dotazů k výtahům, protože jsme tyto informace nikde nevyčetli:

Výtah 1000 kg

1) Jaká má být rychlost výtahu? U tohoto nákladního výtahu navrhujeme 0,5 m/s.

Odpoověď zadavatele:

Rychlost výtahu zadavatel v technických parametrech nespecifikoval. Je na dodavateli, jakou rychlost výtahu zvolí.

DOTAZ Č. 2

Výtah 1000 kg

2) Můžou být šachetní dveře min. šíře 1100 mm s automatickým pohonem tzn. např. teleskopické nebo centrální? Automatické šachetní dveře spolu klecovými automatickými dveřmi nezabírají při otevření místo na nástupišti a nevytvářejí tak bariéru při nakládání do výtahu (nemusí se při otevření objíždět). Finančně je tato varianta příznivější oproti variantě v zadání ruční šachetní dvoukřídlé dveře s automatickými klecovými dveřmi.



Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravil technickou specifikaci nákladních výtahů, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Je na dodavateli, jaké technické řešení otevírání šachetních dveří zvolí. Musí být jen dodržena zadavatelem požadovaná min. světlá šířka 1100 mm.

Původní textace Technické specifikace nákladního výtahu s dopravou osob (1000 kg):

- vnější šachetní dveře ruční dvoukřídlé (min. š. 1100mm)

Nová textace Technické specifikace nákladního výtahu s dopravou osob (1000 kg):

- vnější šachetní dveře dvoukřídlé (min. světlá šířka 1100 mm)

DOTAZ Č. 3

Výtah 1000 kg

3) Z jakého důvodu požadujete el. instalaci v nehořlavém provedení? Není přeci nutno, protože se nejedná o požární výtah.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravil technickou specifikaci nákladních výtahů, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace a zadavatel dále doplňuje Přílohu č. 1 o Technickou zprávu požární ochrany objektu. Je tedy na dodavateli, aby navrhl řešení, které bude respektovat platné zákony, vyhlášky a technické normy ČSN pro instalaci nových výtahů.

Původní textace Technické specifikace nákladního výtahu s dopravou osob (1000 kg):

- ostatní: dorozumívací zařízení mezi kabinou, prohlubní a strojvnou, žebřík do prohlubně šachty, přepážka mezi kabinou a protiváhou v prohlubni, obousměrné zachycovače kabiny, protiváha, kotvy a vodička klece a závaží, el. instalace v nehořlavém provedení.

Nová textace Technické specifikace nákladního výtahu s dopravou osob (1000 kg):

- ostatní: dorozumívací zařízení mezi kabinou, prohlubní a strojvnou, žebřík do prohlubně šachty, přepážka mezi kabinou a protiváhou v prohlubni, obousměrné zachycovače kabiny, protiváha, kotvy a vodička klece a závaží.

DOTAZ Č. 4

Výtah 1000 kg

4) Vzdálenost nového přívodu, který má vybraný zhotovitel instalovat od hlavního jističe do strojovny výtahu k hlavnímu vypínači výtahu je 60 m?

Odpověď zadavatele:

Vzdálenost nového přívodu vedeného od el. rozvodny NN v 1.NP do strojovny výtahu ve 4.NP je 60 m. Trasa je vedena z el. rozvodny chodbou do výtahové šachty v 1.NP a výtahovou šachtou až do strojovny.

DOTAZ Č. 5

Výtah 100 kg

1) Nové šachetní dveře mají být stávajícího typu tzn. svisle posuvné bariéry?

Odpověď zadavatele:

Ano, stávající svislé posuvné. Zadavatel v technické specifikaci nákladních výtahů, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace, doplňuje novou textací uvedenou níže:

Nová textace Technické specifikace nákladního výtahu s dopravou pouze nákladu (100 kg):

- šachetní dveře – svislé posuvné



INFORMACE ZADAVATELE Č. 1

Z důvodu zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby a jejích částí, doplňuje zadavatel zadávací dokumentaci o původní technickou zprávu požární ochrany objektu, ve které je definováno rozdělení požárních úseků v objektu laboratoří.

INFORMACE ZADAVATELE Č. 2

K nákladnímu výtahu s dopravou pouze nákladu (100 kg), který má výtahovou šachtu mezi 2.NP a 4.NP objektu laboratoří, zadavatel doplňuje informaci a upozorňuje dodavatele, že výtahová šachta výtahu 100 kg končí podlahou ve 2.NP, nad stropem místnosti v 1.NP.

INFORMACE ZADAVATELE Č. 3

S ohledem na výše provedené změny zadavatel v souladu se zákonem prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku a upravuje znění odst. 11.1. zadávací dokumentace na novou lhůtu pro podání nabídek do 12.05.2022 do 10:00 hodin.

Nedílnou součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je aktualizovaná Příloha č. 1 - Technické specifikace nákladních výtahů a dále Technická zpráva požární ochrany objektu. Dodavatel je tak při zpracování nabídkové ceny povinen zohlednit zadavatelem provedené změny v technické specifikaci nákladních výtahů.

Mgr. Petr Prešer

vedoucí obchodně-kontrakčního odboru

Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49