



ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9

Tel.: 596 620 583, fax.: 596 620 078, email: daniel.gebauer@rybsvaz-ms.cz

IČO: 434167, číslo účtu: KB 27-7448760237/0100, ID DS wfqyvcs



Č.J.: PM-44226/2021

Ev.č.: 138413/2021

dne 30.09.2021

listů: 1

Povodí Moravy, s.p.

POVODÍ MORAVY, s.p.

Závod Horní Morava – Olomouc

Ing. Jana Šefčíková

U dětského domova 263

772 11 Olomouc

naše zn.:

DE-1081/21

vaše zn.:

PM-38997/2021/2222

vyřizuje:

Ing. Gebauer / 606 125 410

datum:

23. září 2021

Věc: Vyjádření ČRS ÚS Ostrava ke stavbě: „VD Bystřička – stupeň u LG, oprava“.

Dne 1. září 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření ke stavbě: „VD Bystřička – stupeň u LG, oprava“.

Povodí Moravy, s.p., Závod horní Morava, se sídlem U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, IČ: 70890013, jako správce vodního toku Bystřička, plánuje realizovat stavbu „VD Bystřička – stupeň u LG, oprava“. Při stavbě bude provedena oprava betonové přelivné hrany, obkladu kamenných zdí s přespárováním, doplněním jednotlivých chybějících kamenů a sanací kaverny v patě PB vývarové zdi, bude provedena oprava dlažby do betonu v podjezí stupně a bude sanován výmol pod závěrečným prahem vývaru kamenným záhozem.

Opravy budou prováděny na suchu, v nadjezí a podjezí budou vybudovány příčné hrázky z nezávadného materiálu (zemina, pytle s pískem, lomový kámen apod.) a veškerý průtok bude přes objekt převáděn potrubím.

Před zahájením stavebních prací bude proveden odlov ryb a vodních živočichů, který bude zajišťovat místní organizace ČRS, která má výjimku pro provádění odlovu zvláště chráněných druhů živočichů. Na základě vyjádření Správy CHKO Beskydy je možný vstup do koryta v termínu 1. 7. – 1. 3. kalendářního roku, s ohledem na technologické postupy musí být stavba realizována mimo mrazové období. Doba realizace bude max. 2 měsíce v termínu od 1. 7. – 31. 10. r. 2022, popř. r. 2023.

Realizace záměru se dotýká zájmů ČRS, neboť vodní tok Bystřička je vyhlášen za pstruhový rybářský revír pod číslem 473 017, na kterém hospodaří MO ČRS Vsetín a držitelem dekretu je Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách (dále jen „ČRS ÚS Ostrava, z.s.“). K toku se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o ochraně rybářství. Jakýkoliv zásah do vodního toku pak nesmí výkon rybářského práva ohrozit či omezit dle § 12 odst. 9 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. Po prostudování předmětného záměru Vám sdělujeme, že souhlasíme, ale máme tyto připomínky:

- **Upozorňujeme, že v podzimních měsících se rozmnožuje pstruh obecný.** Bude zkonzultován se zástupci MO ČRS Vsetín (viz adresa v rozdělovníku) vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky. Před zahájením stavby 14 dní předem písemně informovat příslušnou MO ČRS Vsetín, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude realizována stavba, požadujeme provést několikanásobný záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS Vsetín. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad.
- V případě přerušení stavební činnosti na toku na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov a transfer ryb.
- Dno vývařiště zůstane zachováno, je nutné vytvořit heterogenní prostředí. Stupeň bude doplněn těžkými kameny nad 1 tunu do tvaru podkovy pod tímto stupněm s tím, že vzniknou úkryty.
- Při sanaci výmolu nebude povrch kamenné rovnániny ve dně z jednotlivých kamenů o vysoké zrnitosti (nad 500 kg/ks) v úrovni nivelety dna zasypáván jemným materiálem, ale bude pokryt většími kameny o zrnitosti 20 – 30 cm, pod kterými zůstanou otvory vyplněné vodou (úkryty pro pstruhy). Rozplavené kameny požadujeme ponechat (úkryty).
- Při realizaci je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).



Ing. Pavel Kocián
předseda

Ing. Rostislav Trybuček
jednatel

Na vědomí: - MO ČRS Vsetín, Na Dolanskú 477, 755 01 Vsetín, tel.: 604 694 304
hospodář: Roman Veselý, mobil: 734 376 889, předseda: Josef Tymrák, mobil: 603 891 574
jednatel: Ing. Ivan Bechný, mobil: 604 694 304