




R2S2  ROZVADĚČ 1.NP - STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ
R01  ROZVADĚČ 1.PP - NOVÝ ROZVADĚČ


A  ZAPUŠTĚNÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP40, 230V, LINEÁRNÍ ZÁŘÍVKA 4x24W - STÁVAJÍCÍ


E  ZAPUŠTĚNÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP40, 230V, LED 4300 lm, 4000K, cca 36W, DALI


D  STROPNÍ ZAPUŠTĚNÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP40, LED - 230V, 25W, 3270 lm, rozměr LxŠxV cca 1200x100x100mm

F  PŘÍSAZENÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP44, 230V, LED 4300 lm, 4000K, cca 36W

G  STROPNÍ ZAVĚŠENÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP40, LED, DALI - 230V, 22W, 2500lm, rozměr LxŠxV max 680x90x100mm


H  STROPNÍ ZAVĚŠENÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP40, LED, DALI - 230V, 34W, 3800 lm, rozměr LxŠxV max 900x80x100mm


K  STROPNÍ PŘÍSAZENÉ SVĚTLIDLO S OPÁLOVÝM KRYTEM, IP44, 230V, LED18W

LP1, LP2  LED PÁSEK V PULTU V KAFETERII, DODÁVKA VČETNĚ TRANSFORMÁTORU

N1  NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - STROPNÍ/NASTĚNNÉ SVĚTLIDLO S LOKÁLNÍM ZALOŽNÍM ZDROJEM, PRO SVÍCENÍ PŘI VYPADKU NAPÁJENÍ, LED 3W, IP20, DOBA ZÁLOHY 1hod, AUTOTEST, KŘIVKA SVÍCENÍ PRO ÚNIKOVÉ CESTY, PIKTOGRAM SE SMĚREM UNIKU UMÍSTĚN POD SVĚTIDLEM (NENALEPOVAT NA SVĚTLIDLO III),


N2  NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - STROPNÍ/NASTĚNNÉ SVĚTLIDLO S LOKÁLNÍM ZALOŽNÍM ZDROJEM, PRO SVÍCENÍ PŘI VYPADKU NAPÁJENÍ, LED 3W, IP44, DOBA ZÁLOHY 1hod, AUTOTEST, KŘIVKA SVÍCENÍ PRO ÚNIKOVÉ CESTY, PIKTOGRAM SE SMĚREM UNIKU UMÍSTĚN POD SVĚTIDLEM (NENALEPOVAT NA SVĚTLIDLO III),

N3  NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - SVĚTLIDLO STROPNÍ ZAPUŠTĚNÉ - LED 3W, IP20, S OPTIKOU NA ÚNIKOVÉ CESTY, S LOKÁLNÍM ZALOŽNÍM ZDROJEM NA 1h, S AUTOTESTEM


P6  STROPNÍ PŘÍSAZENÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP66, 230V, LED 22W







P4  STROPNÍ PŘÍSAZENÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP66, 230V, LED 43W


P2  STROPNÍ PŘÍSAZENÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP66, 230V, LED 12W

S  STROPNÍ ZAVĚŠENÁ PROUDOVÁ LIŠTA S REFLEKTOROVÝMI SVĚTLIDLY 230V, LED - PRO SVĚTLIDLA S1, S2, S3, S4 a S7
LIŠTA ZAVĚŠENÁ cca 30cm POD ÚROVŇ AKUSTICKÝCH PODVĚŠENÝCH DESEK
SVĚTLIDLA S1, S2, S3, S4 a S7 dle specifikace výkazu vymeř. Světidla si osadí investor dle potřeb, příslušné expozice.
Dodávku světidel nulu předem konzultovat s investorem.

SD8  STROPNÍ ZAVĚŠENÁ PROUDOVÁ LIŠTA S REFLEKTOROVÝMI SVĚTLIDLY 230V, LED - DALI - vzor HALLA - PRO SVĚTLIDLA S8
SVĚTLIDLA S8 dle knihy světidel. Světidla pro osvětlení živé stěny v kašeterii - vzor HALLA VALL 80 T 2970 lm, 4000K, DALI STMÍVATELNÉ, BÍLÉ

SH9  STROPNÍ ZAVĚŠENÁ PROUDOVÁ LIŠTA S REFLEKTOROVÝMI SVĚTLIDLY 230V, LED - vzor HALLA - PRO SVĚTLIDLA S9
SVĚTLIDLA S9 dle knihy světidel. Světidla pro osvětlení stěny v kašeterii - vzor HALLA VALL 80 T 1970 lm, 4000K, BÍLÉ

X1  SVĚTLIDLO STROPNÍ - LUSTR - KŘÍŽÁLOVÉ SVĚTLIDLO DO KAFETERIE – NRZ - STMÍVATELNÉ
X2  SVĚTLIDLO STROPNÍ ZAVĚŠNÉ - Moderní závěsné světlice vzor Joffrey s válcovým stínidlem – světlice nad barovým pultem, 35W - STMÍVATELNÉ
X3  SVĚTLIDLO LED V NÁBYTKU - SOUČÁST DODÁVKY NÁBYTKU
X4  SVĚTLIDLO NASTĚNNÉ - kašeterie mezi okny – MODRÉ SVĚTLLO
Y1  SVĚTLIDLO REFLEKTOR - kašeterie nasvětlení zeleně - ZAPUŠTĚNÉ V CORIANU
Y2  SVĚTLIDLO REFLEKTOR - kašeterie nasvětlení zeleně - PŘÍSAZENÉ


MS1,MS2,MS3  OVLADACÍ SKŘÍNKY (PANELY) OSVĚTLENÍ SALÚ 1,06, 1,07 a 1,08


QN  NAPÁJEČ DALI LINKY - Přijímač s DALI výstupem.
(Osadit do krabice A BOX)


SB RO  TLAČÍTKO PRO SEPnutí POCHŮZKOVÉHO OSVĚTLENÍ POMOCÍ DALI OVLADÁNÍ
OVLADÁNÍ OSVĚTLENÍ - DVOUTLAČÍTKO VE SKŘINI - Mobilní Z-kanaový výšlác


QH  Regulator osvětlení - DALI řízení osvětlení, dle příspěvku denního osvětlení.
Propojí se s napájecím DALI linky.


 STMÍVAČ INDIVIDUÁLNÍ

 PŘIPOJOVACÍ MÍSTO ELEKTROCKÉHO ZAŘÍZENÍ


 AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SENZOREM SNÍMAČE POHYBU - STROPNÍ, průměr detekce 6m

 OVLADAČ 10A, 250V, VNITŘNÍ


 SPÍNAČ 10A, 250V, VNITŘNÍ

 PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A, 250V, VNITŘNÍ


 PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ 10A, 250V, VNITŘNÍ

 PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ DVOJITÝ 10A, 250V, VNITŘNÍ


 PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ 10A, 250V, VNITŘNÍ


 SPÍNAČ 10A, 250V, IP44, POD OMÍTKU


 PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ 10A, 250V, IP44, POD OMÍTKU

 PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ 10A, 250V, IP44, POD OMÍTKU


 ZÁSUVKA JEDNOMÁSOBNÁ 16A, 250V, IP20, POD OMÍTKOU

 ZÁSUVKA DVOUMÁSOBNÁ 16A, 250V, IP20, POD OMÍTKOU

 ZÁSUVKA JEDNOMÁSOBNÁ 16A, 250V, IP20, NA POVRCH

 ZÁSUVKA JEDNOMÁSOBNÁ 16A, 250V, IP44, NA POVRCH

ZsY ZÁSUVKA STÁVAJÍCÍ

 PODLAHOVÁ KRABICE 9xM0DUL 45x45mm

I→ L 40/40 TRASA KABELŮ - LIŠTA 40/40

I→ L 60/40 TRASA KABELŮ - LIŠTA 60/40

I→ L 120/60 TRASA KABELŮ - LIŠTA 120/60

SILNOPROUD

I→ Z50 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽL4B 60x60mm

I→ Z100 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽL4B 60x100mm

I→ Z200 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽL4B 60x200mm

I→ Z300 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽL4B 60x300mm

SLABOPROUD

I→ Z50 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽL4B 60x60mm


I→ Z100 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽL4B 60x100mm


I→ Z200 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽL4B 60x200mm


I→ Z300 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽL4B 60x300mm

DR  RÁČK
DATOVÝ ROZVADĚČ - HLAVNÍ ROZVADĚČ SK - STÁVAJÍCÍ - 1.PP


DATOVÉ ZÁSUVKY - NOVÉ


SK....  ZÁSUVKA STRUKTURA: KABELAŽE 2x RJ45 - NAPojENÁ ZE STÁVAJÍCÍHO DATOVÉHO ROZVADĚČE V 1.PP


XP....  ZÁSUVKA DATOVÉ SÍTĚ PRO AV TECHNIKU 2x RJ45 - V RODLAZE A V OBKLADECH STĚN - NAPojENÁ Z NOVÉHO DATOVÉHO ROZVADĚČE (AUDIO-VIDEO) V 1.PP


XS....  ZÁSUVKA DATOVÉ SÍTĚ PRO AV TECHNIKU 2x RJ45 - VE STROPU - NAPojENÁ Z NOVÉHO DATOVÉHO ROZVADĚČE (AUDIO-VIDEO) V 1.PP

DATOVÉ ZÁSUVKY - STÁVAJÍCÍ

SKs  ZÁSUVKA STRUKTURA: KABELAŽE 2x RJ45

SKs  ZÁSUVKA STRUKTURA: KABELAŽE 1x RJ45

HDS, LCOs  ZÁSUVKA HDMI

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	<i>Ing. Luděk Široký</i>	
 ING. KAREL SEHYL ARCHITECTONICKO STAVEBNÍ PROJEKTY	ING. L. ŠIROKÝ	ING. L. ŠIROKÝ	ING. L. ŠIROKÝ	PROGRES PROJEKT	
INVESTOR	NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, Kostelní 44, Praha 7			<i>Lipová 608, 330 12 Horní Břiza</i> <i>Tel.: 377 321 920, 603 993363</i>	
MÍSTO STAVBY	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA - HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO 2119			DATUM	05/2021
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO SÁLU V BUDOVE NŽM PRAHA			STUPEŇ	DPS
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA - HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO 2119			MĚŘÍTKO	1:100
SOUBOR	D.1.4.5 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.6 - SLABOPROUD			ČÍSLO VÝKRESU	E883/10
OBSAH	LEGENDA PŘÍSTROJŮ			POČET LISTŮ	1
				ČÍSLO LISTU	1